

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

### nr 1

dotyczy zamówienia nr ZPR/06/2023 pn:

**„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od ul. Wiśniowej w Milikowie”**

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na podst. pkt. 13 ppkt. 1 IDW Warunków Przetargu, Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści zapisów Warunków Przetargu, stąd Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1

Prosimy o informację jaki system monitoringu obowiązuje w pompowniach eksploatowanych przez Hydro-Tech Nowogrodziec.

### Odpowiedź 1

System kanalizacyjny wyposażony jest w system zdalnego monitorowania pracy przepompowni ścieków (system on-line) z przesyłaniem danych do stacji operatorskiej i wizualizacji – HydroNetWeb6, firmy Hydro-Partner.

  
PREZES ZARZĄDU  
*Jacek Ruchała*