



Tablica TP0



Wyłącznik różnicowo-prądowy	Obw. 01 Oświetlenie Ogólne	Obw. 02 Oświetlenie Ogólne	Obw. 03 Oświetlenie Ogólne	Obw. 04 Oświetlenie Ogólne	Obw. 05 Oświetlenie Ogólne	Obw. 0AW Oświetlenie awaryjne	Obw. 0EW Oświetlenie ewakuacyjne	Rezerwa	Rezerwa
Moc	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,1kW	0,1kW		

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.-LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ				METRICAL STUDIO SP. Z O.O. ul. Arctiołowa 3/12 85-435 Osówiec tel. 792 701 280	
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY TABLICY TP0				DATA 07.02.2022	
PROJEKTOWAŁ				BRANŻA ELEKTRYCZNA	
JAROSŁAW FRYDRYCHOWICZ UPR. BUD. NR KUP/0088/ZOOF/04				NR RYSUNKU E07	
SPRAWDZIŁ					
INŻ. ANDRZEJ NEUMANN UPR. BUD. NR GP-KZ-7342/248/93					

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym samoczynne wyłączenie realizowane poprzez wyłącznik różnicowoprądowy

SYSTEM SIECI – TN–S