
























## SCHEMAT MONITOROWANIA KLAP PPOŻ.

KPB/-1/LN1-01		otwarcie, zamknięcie	
KPB/-1/LW1-01		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/10 4we</span>
KPB/-1/LN2-01		otwarcie, zamknięcie	
KPB/-1/LN2-02		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/11 4we</span>
KPB/-1/LW2-01		otwarcie, zamknięcie	
KPB/-1/LW2-02		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/12 4we</span>
KPB/-1/LN3-01		otwarcie, zamknięcie	
KPB/-1/LN3-02		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/13 4we</span>
KPB/-1/LW3-01		otwarcie, zamknięcie	
KPB/-1/LW3-02		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/14 4we</span>
KPB/0/LN1-02		otwarcie, zamknięcie	
KPB/0/LN2-03		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/15 4we</span>
KPB/-1/LW2-03		otwarcie, zamknięcie	
KPB/0/LN1-03		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/16 4we</span>
KPB/0/LN1-04		otwarcie, zamknięcie	
KPB/0/LW1-02		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/17 4we</span>
KPB/0/LN2-04		otwarcie, zamknięcie	
KPB/0/LW2-04		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/18 4we</span>
KPB/0/LW1-03		otwarcie, zamknięcie	
KPB/0/LW1-04		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/19 4we</span>
KPB/0/LW1-05		otwarcie, zamknięcie	
KPB/0/LW-01		otwarcie, zamknięcie	4x YnTKSYekw 1x2x0,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5/20 4we</span>

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO <b>PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ</b>		 <b>METRICAL STUDIO</b> SP. Z O.O. ul. Atolowa 3/12 85-435 Osówiec tel. 792 701 280	
TREŚĆ RYSUNKU		SCHEMAT MONITOROWANIA KLAP P-POŻ	
PROJEKTOWAŁ	Jarosław Frydrychowicz UPR. BUD. NR KUP/0088/ZOOE/04	DATA	07.02.2022
SPRAWDZIŁ	inż. Andrzej Neumann UPR. BUD. NR GP-KZ-7342/248/93	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
		NR RYSUNKU	E15