


Rozdzielnia Główna

Tablica TP0



SYSTEM SIECI – TN–S

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym
samoczynne wyłączenie realizowane
poprzez wyłącznik różnicowoprądowy

Tablica TP0

Pz = 28,6kW
kz = 0,6
Ps = 17,16kW
Io = 25,8A

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO									
PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ									
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY TABLICY TP0									
Arkusz 1/4									
PROJEKTOWAŁ		Jarośław Frydrychowicz		UPR. BUD. NR KUP/0088/ZOOE/04		DATA		07.02.2022	
SPRAWDZIŁ		inż. Andrzej Neumann		UPR. BUD. NR GP-KZ-7342/246/93		BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
						NR RYSUNKU		E05	