


Tablica TW1



Wyłącznik różnicowo-prądowy	Obw. Z1	Obw. Z2	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Zosilnicze SSP	Zosilnicze SSP	Zosilnicze SSP				
4 szt	2 szt	2 szt				
piwnica	portier					
Moc	0,4kW	0,2kW				

SYSTEM SIECI – TN–S

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym samoczynne wyłączenie realizowane poprzez wyłącznik różnicowoprądowy

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.-LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ			
TREŚĆ RYSUNKU		SCHEMAT IDEOWY TABLICY TW1	
Arkusze 3/3			
PROJEKTOWAŁ	Jarosław Frydrychowicz UPR. BUD. NR KUP/0088/ZOOE/04	DATA	07.02.2022
SPRAWDZIŁ	inż. Andrzej Neumann UPR. BUD. NR GP-KZ-7342/248/93	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
		NR RYSUNKU	E11