

Sprawa nr ECFC 2600.2.2023

Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), w związku z wpływem zapytań do treści SWZ, informuje:

ZESTAW PYTAŃ nr 2

Pytanie 1.

W związku z rozbieżnością w dokumentacji dotyczącą rur stalowych proszę o informację czy stosować rury ze szwem czy rury bezszwowe?

Pytanie 2

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odp. Ad. 1.

Należy stosować rury bezszwowe.

Odp. Ad. 2.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na miejscu przyszłej realizacji prac na 27.04.2023 na godz. 9:00.

Mając na uwadze udzieloną odpowiedź do treści OPZ, który jest integralną częścią SWZ Zamawiający uznaje powyższą odpowiedź za wiążącą w zakresie jej zmiany.

Wprowadzone zmiany treści OPZ jako załącznika SWZ nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z wprowadzonymi zmianami OPZ Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert postępowaniu.

Europejskie Centrum Filmowe
CAMERIMAGE
Jacek Martenka
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Siedziba: ECF CAMERIMAGE, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, Polska | e-mail: office@ecfcamerimage.pl

Adres korespondencyjny: ECF CAMERIMAGE, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, Polska