RG



Zasilanie	NR OBWODU		–	–																								
–	MOC OBWODU Pj/Ps (kW)	49,0/24,5	–	–	10,0	21,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
–	RODZAJ ODBIORU	ROZDZIELNICA	SPD	Kontrola napięcia			GNIAZDA	GNIAZDA	Pompa ciepła	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	STEROWANIE
Zasilanie ze złacza	SZCZEGÓŁY	zasilana z RG/R	ograniczniki przepięć klasa prób II (C) Up<1,5kV	wskaźnik napięcia L1, L2, L3	Centrala went.	Fotowoltaika																	Awaryjne	Awaryjne			Elewacja	

UWAGI:

1. System podstawowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - IZOLACJA
2. System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
3. Instalacja w układzie TN - S

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.			
Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska		
Lokalizacja:	Obręb Makowiska	Działka nr:	100
Temat:	Rozdzielnia RG		
Projektant:	mgr inż. Ireneusz Jeńć upr. nr GPBI 7342-9/97	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WKP 0385/POOE/13	Podpis:	
Nr rys. E2	Skala: 1:100	Data: październik 2021 r.	