

.....
(pieczęćka zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, do którego nie ma zastosowania ustawa Pzp

I. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Wykonanie przeglądu ,dezynfekcji i konserwacji central klimatyzacyjnych obsługujących ;

a. Blok operacyjny 2 centrale + 3 pompy ciepła /załącznik nr.1 /

II. Opis przedmiotu zamówienia

Ustalony zakres działań w ramach przeglądu dla agregatu chłodniczego ;

- sprawdzenie historii pracy agregatu,
- sprawdzenie stanu i ewentualne czyszczenie skraplacza ,
- sprawdzenie przepływu wody przez parownik,
- sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu ,
- sprawdzenie układu sterowania i ewentualna korekta nastaw,
- sprawdzenie ciśnień roboczych układu freonowego,
- sprawdzenie szczelności układów chłodniczych,,,
- sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych,
- sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika,
- sprawdzenie poprawności działania karterów sprężarek,
- sprawdzenie napięć sieci zasilającej,
- sprawdzenie poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych ,
- sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania,
- kontrola poprawności działania elementów automatyki chłodniczej/zawory rozprężne,elektrozawory oraz inne ,
- sprawdzenie zamocowań mechanicznych .

Ustalony zakres przeglądu dla central i wentylatorów :

- wymiana filtrów powietrza kpl.
- sprawdzenie i kalibracja czujnika stanu filtrów ,

- sprawdzenie stanu paska klinowego ,regulacja naciągu ,
- sprawdzenie stanu i wyczyszczenie chłodnicy,
- sprawdzenie stanu i wyczyszczenie nagrzewnicy,
- sprawdzenie poprawności działania elementów sterowania,
- sprawdzenie nastaw i parametrów pracy urządzeń,ewentualna korekta nastaw ,
- sprawdzenie zacisków elektrycznych przewodów zasilających i sterujących,
- sprawdzenie mocy i poboru prądów odbiorników elektrycznych,
- sprawdzenie stanu łożysk wału wentylatora i silników elektrycznych/osłuchanie /,
- sprawdzenie mocowań i połączeń mechanicznych,
- dezynfekcja kanałów wentylacyjnych,
- pomiar czystości powietrza ,
- z przeprowadzonego przeglądu i pomiarów Wykonawca sporządzi protokół w formie papierowej dla każdej z central osobno .

Wszelkie inne usterki ,naprawy ,uzupełnienie czynnikami chłodzącym będą rozpatrywane osobną procedurą.". Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz.do> 31.10.2022r. Zamawiający preferuje przedstawienie kpl. Oferty .

III. Kryterium oceny ofert:

- cena95.....%
- inne 5% za kpl ofertę ,

Oferentowi ,który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie przedłożone pisemne zlecenie na wykonanie przedmiotu zamówienia .Termin płatności 14 dni po złożeniu dokumentów i odbiorze robót.

IV. Termin realizacji zamówienia-**do 21.11.2022r .**

V. Istotne warunki zamówienia:

VI. Oferta powinna zawierać:

- kpl. ofertę z ceną brutto ogółem
- nr. uprawnień pracownika do wykonania czynności związanych z tą ofertą .

VII. Informacje dodatkowe :

1.Treść oferty musi być zgodna z zapytaniem ofertowym

2.Załączniki,wybrana oferta i zapytanie ofertowe są integralną częścią zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia pisemnego protokołu z przeglądu, a wykonane działania, pomiary spełniają obowiązujące wymogi prawne.

4. Wszelkie usterki zaistniałe w terminie 30-dniowym po wykonaniu przeglądu wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

6. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do realizacji zamówienia, załączyć skan uprawnień.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami.

- w godzinach 8-14 w dni robocze Zamawiającego,

- adres mailowy [_techniczny@szpitalpisz.pl](mailto:techniczny@szpitalpisz.pl),

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

- Marek Góralczyk tel. 87 4254513 sprawy techniczne,

- Magdalena Sobiewska tel. 87 42545 19 sprawy finansowe

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W PISZU

mgr inż. Marek Skarżyński

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego)

Blok operacyjny :

1.VTS Clima typ SV10C2-21-NW nr. 14421 rok prod .1999

2.VTS Clima typ SV20C2-22N-W nr.14420 rok prod .1999

Pompa ciepła

1.Lennox HM60NLAO nr. 201451380612527160020

2. Lennox HM60NLAO nr. 201451380612527160011

3. Lennox HM60NLAO nr. 201451380612527160001

Blok Operacyjny

FW3/6 592x592 x200 szt.1 filtr nr 2+ 592x282 x200 szt.1 SFM filtry

FW 3/6 592x592x200 szt 1 filtr nr 3+ 592x282 x200 szt.1

FW 3/6 592x592 x200 szt.1 filtr nr 5 +592x282 x200 szt.1

FW 8/8 592x592x600 szt.1

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W PISZU

mgr inż. Marek Skarzyński