



Warszawa, 23 listopada 2022 roku

OR-D-III.272.80.2022.AP

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zmiana i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym Sprzętu i Oprogramowania do Partnerów Projektu w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust.5 oraz art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie 1

Dotyczy szafa rack 42U

Czy Zamawiający dopuści szafę rack w kolorze ciemnoszarym zamiast czarnym? Dopuszczenie szafy w innym kolorze niż czarny nie wpływa na funkcjonalności techniczne szafy.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ w następujący sposób: w ust.8 (Wymagane minimalne parametry techniczne) pkt. 1) Szafa rack 19” 42U w tabeli wiersz 1 wymaganie o dotychczasowym brzmieniu:

| | | | |
|---|---------|---|-----|
| 1 | Obudowa | ▪ wysokość maksymalna 210 cm, głębokość maksymalna 110 cm (głębokość szafy musi pozwalać na pełne zmieszczenie wszystkich | TAK |
|---|---------|---|-----|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | zamawianych urządzeń), szerokość maksymalna 60 cm <ul style="list-style-type: none"> ▪ szerokość stelaża 19 cali ▪ drzwi przednie i tylne perforowane, zdejmowane, zamykane na klucz ▪ zdejmowane ściany boczne ▪ szafa musi mieć możliwość łączenia z innymi szafami tego samego modelu ▪ szafa musi być wyposażona w kółka oraz w elementy stabilizujące ▪ kolor obudowy czarny | |
|--|--|---|--|

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

| | | | |
|---|---------|--|-----|
| 1 | Obudowa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ wysokość maksymalna 210 cm, głębokość maksymalna 111,5 cm (głębokość szafy musi pozwalać na pełne zmieszczenie wszystkich zamawianych urządzeń), szerokość maksymalna 60 cm ▪ szerokość stelaża 19 cali ▪ drzwi przednie i tylne perforowane, zdejmowane, zamykane na klucz ▪ zdejmowane ściany boczne ▪ szafa musi mieć możliwość łączenia z innymi szafami tego samego modelu ▪ szafa musi być wyposażona w kółka oraz w elementy stabilizujące ▪ kolor obudowy czarny lub szary | TAK |
|---|---------|--|-----|

Pytanie nr 2

Dotyczy szafa rack 42U

Czy Zamawiający dopuści szafę rack o 15 mm głębszą niż wymagana tj. o głębokości 111,5 cm zamiast 110,00 cm?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie nr 3

Dotyczy szafa rack 42U

Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał wymagania dyrektywy RoHS. Dyrektywa RoHS dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Producenci dla sprzętu który nie posiada/nie jest skonstruowanych z elementów elektrycznych lub elektronicznych, a takim jest wymagana przez Zamawiającego szafa rack nie weryfikują go pod względem spełnienia wymagań dyrektywy RoHS. W związku z tym czy Zamawiający dopuści szafę rack nie zweryfikowaną pod względem spełnienia dyrektywy RoHS?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe wymaganie dotyczące spełnienia dyrektywy RoHS nie dotyczy szaf rack.

Pytanie nr 4

Dotyczy zasilacz awaryjny UPS

Czy Zamawiający dopuści zasilacz awaryjny UPS charakteryzujący się zakresem napięcia wejściowego w trybie podstawowym od 200 do 270V?

Odpowiedź

Zapisy treści SWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w brzmienie określonym w załączniku do niniejszego pisma uwzględniając ww. zmiany wynikające ze złożonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz art.137 ust. 2 ustawy wyjaśnienia i zmiana treści SWZ zostanie udostępniona na stronie Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia>

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Departamentu
ds. Informacji Przestrzennej i
Innowacji Cyfrowych

Beata Bireta
podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Załącznik:

1.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 2 do SWZ