



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 38/ZP/2024
DZP/322/2024

Zgorzelec, dnia 15.10.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

[Dotyczy przetargu na Wymiana istniejących central wentylacyjnych NW1 i NW2 obsługujących obszar konsultacyjno – obserwacyjny oraz dwie sale resuscytacyjno – zabiegowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym \(SOR\) w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec](#)

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j) odpowiada na następujące pytania:

ZAPYTANIE NR 1

Pytanie 1 – dotyczy wyjaśnienia terminów SWZ

Termin złożenia oferty: 24.10.2024r.

Termin związania z ofertą: do 22.11.2024r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 25.11.2024r.

Proszę o wyjaśnienie i informację czy termin zakończenia jest określony prawidłowo. Zadanie ma formę zaprojektuj i wybuduj. Pomijając czas na opracowanie dokumentacji projektowej i jej zaakceptowanie przez Zamawiającego, pozostaje kwestia terminu dostawy np. urządzeń. Centrala wentylacyjna w wykonaniu i o parametrach określonych w PFU - czas oczekiwania na dostawę od chwili ostatecznego zatwierdzenia kart doborowych wynosi około 6 tygodni. Dostawa agregatu wody lodowej około 4-6 tygodni. Jest jeszcze kwestia montażu i wykonania innych prac. Jak widać termin 25.11.2024 jest terminem nierealnym. W naszej ocenie realizacja zdania od podpisania umowy do zakończenia prac to około 4 -m-cy.

Odp. Zamawiający informuje, że termin realizacji jest określony prawidłowo i wiąże się z koniecznością rozliczenia przyznanej dotacji.

ZAPYTANIE NR 2

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kart doborowych central wentylacyjnych.

Odp. Zamawiający nie posiada kart doborowych central wentylacyjnych. Parametry centrali określone zostaną na etapie opracowania dokumentacji projektowej. W PFU określono minimalną ilość powietrza i parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, służące do doboru urządzeń.

Na etapie sporządzania projektu należy wykonać obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacji w celu określenia sprężu dyspozycyjnego projektowanej centrali wentylacyjnej. Biorąc pod uwagę wymagane parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego należy wykonać obliczenia zapotrzebowania mocy grzewczej (dobór

nagrzewnicy) i mocy chłodniczej (dobór chłodnicy) projektowanej centrali wentylacyjnej (co zostało opisane w PFU na str. 7, pkt. 5.1)

Z poważaniem

**DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala -
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej
w Zgorzelcu
Zofia Barczyk**

Otrzymują:

1) Dedykowana Platforma Zakupowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/993211>

2) A/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała / Radosław Jabłoński
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl