



L. dz. DZP-313/22

Poznań, dnia 01.06.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-39/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawę nowych mebli laboratoryjnych wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem i uruchomieniem oraz podłączeniem do istniejących kanałów wentylacyjnych i mediów oraz relokację mebli laboratoryjnych z budynków Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z ich renowacją, montażem, uruchomieniem oraz podłączeniem do mediów w budynku Collegium Humanum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W związku z wpływem zapytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Wymagania dla mebli laboratoryjnych w zakresie armatury laboratoryjnej :

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie armatury laboratoryjnej pokrytej powłoką poliestrowo-epoksydową w kolorze jasny popiel.

Odpowiedź 1.:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy armatura do c/z wody ma posiadać na swym wyposażeniu zarówno końcówkę do podłączania wężyków i aerator?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 7a. **Armatura laboratoryjna:** lit. i) załącznika 3.2. „Wymagania dla nowych i relokowanych mebli” poprzez dodanie zdania drugiego: „**Do każdej armatury laboratoryjnej Wykonawca dostarczy aerator, który będzie można stosować zamiennie z oliwką**”.

Dotyczy oczomyjek

Pytanie 3:

Prosimy o informacje, jaki typ oczomyjek należy ująć do kalkulacji jednostromienne czy dwustrumienna?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku 3.2. „Wymagania dla nowych i relokowanych mebli” poprzez dodanie pkt. 11:

11. Oczomyjka laboratoryjna dwustrumienna:

- a. Wysokość oczomyjki 216 mm (+/- 10%)
- b. Długość węża zasilającego min. 1500 mm
- c. Sposób montażu: stały
- d. Korpus z poliamidu, tworzywa sztuczne i elastomery stykające się z wodą pitną zgodnie z normami DVGW W720 i KTW



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Dotyczy zlewów ze stali nierdzewnej:

Pytanie 4:

Czy w miejscach w których zostało to nieokreślone wymiary należy zastosować zlewy ze stali nierdzewnej o wymiarach minimum 400 x 400 x 250 mm

Odpowiedź 4:

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 8 lit. b) załącznika 3.2. „Wymagania dla nowych i relokowanych mebli” poprzez dodanie: „**lub jednokomorowy 400 x 400 x 250 mm (+/-10%)**”

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

W załączeniu:

- zmieniony załącznik 3.2 „Wymagania dla nowych i relokowanych mebli”