



ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

—

zasilanie c.o. [Cuj]

- - -

powrót c.o. [Cuj]

Gałązki do projektowanych grzejników doprowadzić w zakrytych brzdach ściennych. Przewody izolować ciepłnie otulinami z pianki PE typu Thermaflex. Nowe gałązki zasilić z istniejących poziomów c.o. w pomieszczeniu.

TEMAT	Przebudowa budynku Urzędu Miasta Zdunska Wola ETAP I Zdunska Wola ul. Stefana Żółtokiego 12 dz. nr ew. 254/18		nr rysunku
RYSUNEK	Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania		skala
INWESTOR	Miasto Zdunska Wola 98-220 Zdunska Wola, ul. Stefana Żółtokiego 12	nr uprawnień	1:50
projektant:	mgr inż. Jacek Pluskota	LOD/2096/PWOS/13	podpis
			X - 2015