



- Jednostka zewnętrzna klimatyzatora, montaż na dachu
 - Jednostka wewnętrzna klimatyzatora, montaż ścienny
 - Instalacja czynnika gazowego R32 - Ø6,35/9,52mm Cu
- Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów wykonać na dach przez zastosowanie dedykowanych pomppek skroplin.
Przewody czynnika gazowego oraz elektryczne łączące jednostki wewnętrzną i zewnętrzną wyprowadzić na dach np. w rurze PCV Ø75mm szczelnym przejściem dachowym.

TEMAT	Projekt zamienny przebudowy budynku Urzędu Miasta Zdunska Wola - ETAP I Zdunska Wola ul. Stefana Ziornickiego 12 dz. nr ew. 254/18			nr rysunku S2
RYSUNEK	Rzut parteru - instalacja klimatyzacji			skala
INWESTOR	Miasto Zdunska Wola 98-220 Zdunska Wola, ul. Stefana Ziornickiego 12			
projektant: mgr inż. Jacek Pluskota		nr uprawnień LOD/2096/PWOS/13	podpis	data XI - 2019