




Na projektowanych przewodach kominowych zamontować wentylatory wyciągowe typu DECOR200 CRZ firmy Venture Industries, sprzężone elektrycznie z wyłącznikami światła. Wentylatory należy montować w pozycji pionowej do ściany lub poziomej do sufitu, drzwi do sanitariatów powinny posiadać w dolnej części otwory o łącznym przekroju 220 cm².

-  ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 ŚCIANY DO WYBURZENIA
 ŚCIANY PROJEKTOWANE

TEMAT	Przebudowa budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola ETAP II Zduńska Wola ul. Stefana Żłotnickiego 12 dz. nr ew. 254/18		nr rysunku S3
RYСУNEK	Rzut parteru - instalacja wentylacyjna		skala 1:50
INWESTOR	Miasto Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12		data X - 2015
projektant :	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. Jacek Pluskota	LOD/2096/PWOS/13		