


Przejścia instalacji przez przegrody ogniochronne stanowiące przegrody przeciwpożarowe zabezpieczyć systemowymi rozwiązaniami np. firmy Hilti. Przepusty instalacji wykonać w klasie ogniowej równej klasie ogniowej danej przegrody. Wszelkie przejścia instalacji przechodzących przez przegrody oddzielające strefy pożarowe należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty odporności ogniowej.

- projektowana instalacja nawiewna
- projektowana instalacja wywiewna
- projektowana instalacja czerpna
- projektowana instalacja wyrzutowa

| | | |
|---|---|---|
| TEMAT | Przebudowa budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola ETAP I<br>Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12 dz. nr ew. 254/18 | nr rysunku<br>S4 |
| RYSUNEK | Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | skala<br>1:50 |
| INWESTOR | Miasto Zduńska Wola<br>98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 | |

| projektant : | nr uprawnień | podpis | data |
|---|---|---|---|
| mgr inż. Jacek Pluskota | LOD/2096/PWOS/13 | | X - 2015 |