



Projektowane grzejniki zasilić z istniejącej instalacji w pomieszczeniach. Włączyć do montażu w miejscach zasilenia istniejących grzejników po ich demontażu. Rury przyłączone do grzejników wykonać z rur miedzianych Ø15 mm. Rury doprowadzić po wierzchu ścian.

- Projektowane grzejniki panelowe typu C22, C33
- Istniejące grzejniki panelowe do demontażu

nr rysunku	S1	Projekt zamienny przebudowy budynku Urzędu Miasta Zdunska Wola - ETAP I Zdunska Wola ul. Stefana Ziornickiego 12 dz. nr ew. 254/18			
skala		Rzut parteru - instalacja c.o.			
		RYSUNEK			
1:100		INWESTOR			
		Miaso Zdunska Wola 98-220 Zdunska Wola, ul. Stefana Ziornickiego 12			
data		podpis	nr uprawnień	projektant: mgr inż.	
			LOD/2096/PWOS/13	Jacek Pluskota	
				XI - 2019	