



- - instalacja czynnika chłodniczego - ciecz [Cu miękko]
- - - - - instalacja czynnika chłodniczego - gaz [Cu miękko]

- 1a, 2a - jednostki zewnętrzne klimatyzatorów typu UJ24WH.U41 firmy LG. Jednostki montować na dachu budynku na konstrukcjach o wysokości min. 0,3m nad poziomem powierzchni dachu,
- 1, 2 - jednostki wewnętrzne klimatyzatorów kasetonowych typu UT24H.NN1 firmy LG. mocy chłodzenie-ogrzewania 7,0/8,0 kW, montaż w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przejścia instalacji przez przegrody ogniochronne stanowiące przegrody przeciwpożarowe zabezpieczyć systemowymi rozwiązaniami np. firmy Hilti. Przepusty instalacji wykonać w klasie ogniowej równej klasie ogniowej danej przegrody. Wszelkie przejścia instalacji przechodzących przez przegrody oddzielające strefy pożarowe należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie dtesty odporności ogniowej.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

TEMAT	Przebudowa budynku Urzędu Miasta Zdunska Woła ETAP I Zdunska Woła ul. Stefana Żółtokiego 12 dz. nr ew. 254/18			nr rysunku
RYSUNEK	Rzut parteru - instalacja klimatyzacji			skala
INWESTOR	Miasto Zdunska Woła 98-220 Zdunska Woła, ul. Stefana Żółtokiego 12			1:50
projektant: mgr inż. Jacek Pluskota		nr uprawnień	podpis	data
		LOD/2096/PWOS/13		X - 2015