

Platforma zakupowa w/m

Dotyczy postępowania p/n
„Regeneracja złóż węgla aktywnego”.

I. Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawę usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (dalej zwanego „Regulaminem”) oraz pkt. 12 ust. 1 Części I. SIWZ, odpowiada jak niżej:

Pytanie nr 1

W Części III. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (Punkt IV, ppkt 1), Zamawiający zawarł wymagania dotyczące jakości węgla po regeneracji.

W wyniku badań przeprowadzonych na pobranych próbach węgla oraz badań przeprowadzonych po laboratoryjnej regeneracji prób węgla stwierdzono:

- możliwość uzyskania nieco wyższych wartości wytrzymałości mechanicznej niż określona przez Zamawiającego w OPZ tj. $\geq 88\%$ PN-90/C-97554,
- określono gęstość nasypową na poziomie około 410 g/dm^3 (PN-90/C-97554);
- określono możliwość uzyskania uziarnienia w zakresie: 0,8 – 1,6 mm (minimum 90%)
- określono zawartość popiołu: $< 16\%$ (PN-84/C-97555/08);
- stwierdzono możliwość uzyskania wartości liczby jodowej węgla regenerowanego na poziomie średnio o 250 mg/g wyższym od wartości liczby jodowej oznaczonej w węglu przepracowanym.

Czy uwzględniając powyższe wyniki badań Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w OPZ w zakresie poziomu parametrów dla węgla po regeneracji?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 1

Tak, Zamawiający zgadza się z sugestią Pytającego i wobec powyższego modyfikuje treść SIWZ, jak w pkt. II.1) niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

W Części I SIWZ „IDW” (pkt. 6 ust. 1 ppkt. 3) Zamawiający określił warunki w zakresie Zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy. Warunek ten, Wykonawca powinien wypełnić w oparciu o złożenie wykazu wykonanych usług, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

W tabeli zamieszczonej przez Zamawiającego w załączniku nr 2, w kolumnie 4 znajduje się informacja „Wolumen sprzedanego gazu ziemnego w kWh”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w tabeli w następującym zakresie:

wykreślić: „Wolumen sprzedanego gazu ziemnego w kWh”,
wprowadzić: „Ilość zregenerowanego węgla aktywnego”?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 2

Tak, Zamawiający zgadza się z sugestią Pytającego i wobec powyższego modyfikuje treść SIWZ, jak w pkt. II.2) niniejszego pisma.

II. Zamawiający, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu oraz pkt. 12 ust. 2 Części I. SIWZ, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- 1) Pkt. IV ppkt. 1) Części III. SIWZ (odzwierciedlenie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w pliku o nazwie „siwz185cz3opz.doc”) – niniejszym otrzymuje następujące brzmienie (treść):

„W opisanej w pkt. III. niniejszej OPZ procedurze – Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań określonych poniżej:

- 1) Jakość węgla po regeneracji określa przedstawiony zestaw parametrów technologicznych:
 - Liczba jodowa: większa o 250 mg/g od liczby jodowej oznaczonej przed regeneracją (PN-83/C-97555/04);
 - Gęstość nasypowa: $\geq 420 \text{ g/dm}^3$ (+/-30) (PN-90/C-97554),
 - Uziarnienie: 0,8 – 1,6 mm, minimum 90%
 - Wytrzymałość mechaniczna $\geq 88 \%$ (PN-90/C-97554),
 - Zawartość popiołu: $\leq 16 \%$ (PN-84/C-97555/08),
 - Zawartość metali ciężkich: zgodnie z normą PN-EN 12902.”.
- 2) Kolumna czwarta wiersza pierwszego w tabeli drugiej Załącznika nr 2 do Części I. SIWZ (odzwierciedlenie treści „Wykazu usług” w pliku o nazwie „siwz185cz1z1i2idw.doc”) – niniejszym otrzymuje następujące brzmienie (treść):

„Ilość zregenerowanego węgla aktywnego”.

III. Zamawiający prosi Wykonawców o zastosowanie nowego, ujednoliconego pliku stanowiącego odwzorowanie treści Załącznika nr 1 i nr 2 Części I. SIWZ, który uwzględni modyfikację treści SIWZ wskazaną w pkt. II.2) niniejszego pisma, tzn. Zamawiający prosi o zastosowanie – na etapie przygotowania sporządzania oferty (i pozostałych dokumentów / oświadczeń) – pliku edytowalnego o nazwie „siwz185cz1z1i2idw-jedn1.doc” (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma) zamiast pliku o nazwie „siwz185cz1z1i2idw.doc” (opublikowanego na etapie wszczęcia postępowania).

Załącznik: Załącznik nr 1 – plik o nazwie „siwz185cz1z1i2idw-jedn1.doc”.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji
Waldemar Darcz

Prezes
Władysław Majewski

Załącznik nr 1

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTY.

Nazwa zadania: Regeneracja złóż węgla aktywnego.

Znak sprawy: FZ.38.185.2021.WW.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFEROWEGO	Regeneracja złóż węgla aktywnego.
ZAMAWIAJĄCY	Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl
WYKONAWCA	Nazwa / Firma: Adres (siedziba): REGON: NIP: tel.: adres e-mail: nr rachunku bankowego
CENA OFERTOWA W ZŁ NETTO
	Słownie:.....
- zgodnie z kalkulacją cenową określoną poniżej w pkt. 9. niniejszego Formularza Oferty	
	Podatek VAT.....
CENA OFERTOWA W ZŁ BRUTTO

Oświadczam/y, że:

1. zapoznałem/liśmy się z treścią zaproszenia/specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,
2. uważam/y się za związanego/nych ofertą przez okres 60 dni,
3. oświadczam/y, że akceptuję/my warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,
4. że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania¹:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1.			

2.			
3.			

¹ Wykonawca usuwa niepotrzebne

5. w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/jemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6. wadium należy zwrócić na rachunek: (jeżeli dotyczy),
7. informacje na temat odwróconego podatku VAT: (jeżeli dotyczy),
8. wraz z ofertą składam/y następujące dokumenty / oświadczenia:
- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4) ltd.
9. poniżej przedstawiam/y kalkulację cenową :
- 1) cena netto usługi realizacji etapu nr 1 zamówienia opisanego w Części III. SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), tj. opróżnienia oraz ich zasypu węglem zregenerowanym w ilości ok. 200 m³ (100 m³/ 1 komorę) metodą mokrą i przy użyciu węgla Zamawiającego wynosi zł, przy cenie jednostkowej netto opróżnienia 1 m³ wynoszącej zł i przy cenie jednostkowej netto zasypu 1 m³ węglem zregenerowanym¹;
 - 2) cena netto usługi realizacji etapu nr 2 zamówienia opisanego w Części III. SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), tj. regeneracji w/w złoża [wymienionego w pkt. 9.1) niniejszego Formularza Oferty] w ilości ok. 200 m³ (100 m³/ 1 komorę) wynosi zł, przy cenie jednostkowej netto regeneracji 1 m³ węgla wynoszącej zł²;
 - 3) cena netto usługi realizacji etapu nr 3 zamówienia opisanego w Części III. SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), tj. opróżnienia oraz ich zasypu węglem zregenerowanym w ilości ok. 200 m³ (100 m³/ 1 komorę) metodą mokrą i przy użyciu węgla Zamawiającego wynosi zł, przy cenie jednostkowej netto opróżnienia 1 m³ wynoszącej zł i przy cenie jednostkowej netto zasypu 1 m³ węglem zregenerowanym³;
 - 4) cena netto usługi realizacji etapu nr 4 zamówienia opisanego w Części III. SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), tj. regeneracji w/w złoża [wymienionego w pkt. 9.3) niniejszego Formularza Oferty] w ilości ok. 200 m³ (100 m³/ 1 komorę) wynosi zł, przy cenie jednostkowej netto regeneracji 1 m³ węgla wynoszącej zł

....., dnia 2021 r.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

¹ Oferowana cena musi uwzględniać sposób płatności (maks. 25% wynagrodzenia umownego) - określony w § 4 ust. 2 umowy (Części II. SIWZ).² Oferowana cena musi uwzględniać sposób płatności (maks. 25% wynagrodzenia umownego) - określony w § 4 ust. 2 umowy (Części II. SIWZ).³ Oferowana cena musi uwzględniać sposób płatności (maks. 25% wynagrodzenia umownego) - określony w § 4 ust. 2 umowy (Części II. SIWZ).

.....
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Wykaz usług.

Nazwa zadania: Regeneracja złóż węgla aktywnego.

Znak sprawy: FZ.38.185.2021.WW.

WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejszym przedkładam/y wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie):

L.p.	Nazwa odbiorcy, adres, nr telefonu do kontaktu	Przedmiot zamówienia	Ilość zregenerowanego węgla aktywnego	Termin wykonania zamówienia od - do

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że dostawy wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowody, że dostawy są wykonywane należycie wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonane zostały należycie jest Zamawiający, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że dane dostawy wykonane zostały należycie.

....., dnia 2021 r.

Podpis/y osoby uprawnionej