

Sygn. sprawy: FZ.38.223.2019.WW.
Sygn. pisma: FZ - 329/19

Toruń, dnia 19.11.2019 r.

Platforma zakupowa
w/m

Dotyczy postępowania p/n
„Identyfikacja i charakterystyka źródeł emisji odorów na Oczyszczalni Ścieków w Toruniu oraz określenie kierunków ograniczania ich uciążliwości dla otoczenia.”

Zamawiający - Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu - w związku ze złożonym pytaniem do treści zapytania ofertowego, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” (opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego) - odpowiada jak niżej:

Pytanie nr 1 [numeracja Zamawiającego]:

Dzień dobry, nasza firma posiada akredytację na: - Pobieranie próbek do badań olfaktometrycznych ze źródeł: punktowych i powierzchniowych - Oznaczenie stężenia zapachowego w zakresie 5 – 30 000 000 ouE/m³ metodą olfaktometrii dynamicznej - określenie strumienia zapachowego - oraz oznaczenie skuteczności dezodoryzacji. Współpracowaliśmy z wieloma Oczyszczalniami Ścieków, zarówno w zakresie pobierania i oznaczenia próbek, jak również w zakresie modelowania rozprzestrzeniania emisji odorów. Proszę o informację, czy biorą Państwo pod uwagę wyłącznie wykonanie olfaktometrii terenowej? Czy może rozważali Państwo wykonanie modelowania rozprzestrzeniania odorów, na podstawie wartości stężeń wyznaczonych z próbek pobranych na terenie Oczyszczalni i oznaczonych na olfaktometrze stacjonarnym. W przypadku pytań dotyczących metodyki badań i modelowania pozostajemy do dyspozycji. Z poważaniem, [tu dane Wykonawcy].

Odpowiedź Zamawiającego na w/w pytanie brzmi:

1. Badania terenowe są podstawą określenia wielkości stężeń i określenia skali problemu dla przedmiotowego zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza (dodatkowo) wykonanie modelowania rozprzestrzeniania odorów na podstawie wartości stężeń wyznaczonych z próbek pobranych na terenie Oczyszczalni.
3. Dodatkowy zakres, o którym mowa w ust. 2 niniejszej odpowiedzi, nie może być alternatywnym rozwiązaniem dla zakresu podstawowego określonego w treści zapytania ofertowego.

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji
Waldemar Deraż

Prezes
Władysław Majewski