

Wrocław, 25 maja 2023 r.

Postępowanie nr: KZ-3/2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na: **Modernizację nawierzchni wraz z budową instalacji nawodnienia boiska piłkarskiego na terenie Pól Marsowych należących do Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia wskazane poniżej zapisy w dokumentach zamówienia:

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie trawy syntetycznej IV generacji, produkowanej przez producenta europejskiego z licznymi realizacjami w Polsce i na świecie, o parametrach jak niżej:

1. typ włókna – monofilowe PE (kombinacja włókien prostych i teksturyzowanych - skręconych)
2. wysokość włókien ponad podkładem – min 30mm max 34 mm,
3. dtex: min. 21 300
4. ilość pęczków - min 17 400/m²
5. ilość włókien – min 382 800/m²
6. waga włókna – min 2500 g/ m²
7. waga całkowita nawierzchni – min 4400 g/m²
8. przepuszczalność wody dla trawy – min 2000 mm/h ok
9. siła wyrywania pęczka: min. 65N
10. kolor – zielony dwukolorowy
11. Podkład (wymagane parametry minimalne):
12. typ: prefabrykowany
13. grubość: min. 12mm
14. absorbcja wstrząsów: min. 40%
15. celem lepszego dociążenia trawy trawę należy zasypać piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z badaniem.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że zmienia Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 3 do SWZ oraz Specyfikację Warunków Zamówienia w sposób określony w niniejszym dokumencie **określając na nowo parametry minimalne** dotyczące trawy syntetycznej bezzasypowej.

Pytanie nr 2

Przy trawach bezzasypowych jednym z ważniejszych parametrów są grubości włókien, które mają wpływ na żywotność użytkowanego boiska. Dlatego prosimy o podanie grubości dla włókna prostego i kręconego (teksturyzowanego).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza parametrów dot. grubości włókna.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał poniższych dokumentów stanowiących środki przedmiotowe w prowadzonym postępowaniu przetargowym:

1. raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium, dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z piaskiem kwarcowym i matą), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego
2. karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02
3. atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej i maty
4. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
5. raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że włókna po min. 200.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
6. badanie potwierdzające, że cały system tj. trawa syntetyczna , mata wraz z piaskiem kwarcowym spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w niniejszym postępowaniu wprowadzając obowiązek złożenia przez Wykonawców **przedmiotowych środków dowodowych**. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie sztucznych traw o gęstości trawy min. 555 000 włókien/m². Informujemy, że proponowana nawierzchnia posiada grubość głównego włókna na poziomie 400 mikronów. Taka grubość włókna w połączeniu z tak wysoką gęstością zapewnia odpowiednią żywotność nawierzchni oraz komfort użytkowania. Dzięki temu mniejsza gęstość trawy nie będzie tak widoczna ani odczuwalna. Ponadto informujemy

również, że standardowa gęstość traw bezzasypowych to około 370 000 - 400 000 włókien/m². Proponowana przez nas gęstość jest jak najbardziej wystarczająca dla sztucznych traw bezzasypowych, a pozostałe parametry na wysokim poziomie gwarantują najwyższą jakość nawierzchni, komfort oraz żywotność trawy.

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na jakość oferowanej nawierzchni. Zezwolenie na nasze propozycje przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta, zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że zmienia Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 3 do SWZ oraz Specyfikację Warunków Zamówienia w sposób określony w niniejszym dokumencie **określając na nowo parametry minimalne** dotyczące trawy syntetycznej bezzasypowej.

Pytanie nr 5

Prosimy również o dopuszczenie sztucznych traw posiadających wyrywność pęczka po starzeniu na poziomie min. 50N. Pragniemy poinformować, że zgodnie z najnowszymi wymaganiami FIFA (FIFA Quality Programme for Football Turf – Manual 2015) oraz zgodnie z normą PN – EN 15330-1:2013, wytrzymałość wyrywania pęczka jest wymagana na poziomie $\geq 40N$. Wymagana wartość wyrywania pęczka po starzeniu (65N), w żaden sposób nie odnosi się zatem do obowiązującej normy lub wymagań stawianych przez FIFA. Nadmieniamy, że chcemy podtrzymać najwyższą jakość i nie proponujemy Zamawiającemu trawy spełniającej jedynie minimum wymaganego przez FIFA (czyli ponownie podkreślamy - 40N), lecz o wiele wyższą wartość. Gwarantujemy, że różnica absolutnie nie spowoduje spadku jakości nawierzchni, a brak zgody na naszą propozycję będzie przejawem chęci ograniczenia konkurencji.

Informujemy również, że kwestia ta była rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą, np.: wyrok z dnia 28 września 2018 roku, sygn. akt: KIO 1867/18 oraz wyrok z dnia 7 września 2017 roku, sygn. Akt: KIO 1777/17) gdzie Izba nakazała Zamawiającemu zmienić parametr siły wyrwania pęczka do min. 40N.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że zmienia Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 3 do SWZ oraz Specyfikację Warunków Zamówienia w sposób określony w niniejszym dokumencie **określając na nowo parametry minimalne** dotyczące trawy syntetycznej bezzasypowej.

Pytanie nr 6

Prosimy także o zniesienie wymogu przedstawienia raportu z badań testu Lisport XL na min. 20 000 i zaakceptowanie jedynie badania Lisport na 550 000 cykli dla włókna oferowanej trawy.

Przypominamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w niniejszym postępowaniu wprowadzając obowiązek złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Pytanie nr 7

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o niżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Nadmieniamy, że zaproponowane parametry są typowe dla nawierzchni dedykowanej do gry w piłkę nożną. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że nawierzchnia jest zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Zaproponowana nawierzchnia składa się z włókien monofilowych prostych i teksturyzowanych. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu odpowiednie warunki do gry, a nawierzchnia nie będzie wymagała dużej ilości konserwacji. Ponadto zaproponowany system zapewnia odpowiednią amortyzację.

Proponowane parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. typ włókna – Monofilowe PE
2. (kombinacja włókien prostych i skręconych, min. 3 rodzaje włókien w tym 1 rodzaj włókna prostego i 2 rodzaje włókna skręconego, potwierdzone stosownym raportem z badań)
3. wysokość włókien ponad podkładem – 30-35 mm,
4. dtex łączny: min. 29500
5. grubość włókien: min. 400 mikronów, 300mikronów i 200 mikronów
6. ilość pęczków - min 24.000 / m²,
7. ilość włókien – min. 625.000 / m²
8. waga włókna – min 3150 g/ m²,
9. waga całkowita nawierzchni – min 4.400 g/ m²,
10. przepuszczalność wody dla systemu – min 2450 mm/h
11. siła wyrywania pęczka przed starzeniem wodą: min. 80N
12. siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 75N
13. wytrzymałość łączenia klejonego przed starzeniem wodą: min. 190N
14. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniem wodą: min. 180N

15. kolor – zielony dwukolorowy
16. Podkład amortyzujący
17. Grubość: min. 10mm
18. Absorbpcja wstrząsów: min. 55 %
19. Celem lepszego dociężenia trawy trawa zostanie zasypana piaskiem kwarcowym w ilości ok. 12kg/m2

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań specjalistycznego laboratorium na zgodność z normą PN-EN 15330-1 potwierdzający wszystkie parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa+podkład) wymagane w dokumentacji. Parametry oferowanej nawierzchni muszą być wszystkie potwierdzone w jednym raporcie.
2. badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapałność dla klasy, min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu nawierzchni (podkład amortyzujący+sztuczna trawa+piasek kwarcowy).
3. atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej
4. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
5. karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta, potwierdzająca pozostałe parametry, nie będące przedmiotem badania w raporcie na zgodność z normą.
6. Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” . Dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.

Mając powyższe na uwadze prosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że zmienia Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 3 do SWZ oraz Specyfikację Warunków Zamówienia w sposób określony w niniejszym dokumencie określając na nowo parametry minimalne dotyczące trawy syntetycznej bezzasypowej. Zamawiający informuje także, że dokonyuje zmiany w niniejszym postępowaniu wprowadzając obowiązek złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 8

Biorąc pod uwagę, że postępowanie dotyczy budowy boiska pełnowymiarowego istotnym znaczeniem jest, aby Wykonawca w/w zadania posiadał doświadczenie i wiedzę w montażu sztucznej trawy. Nadmieniamy, że producenci sztucznych traw udzielają autoryzacji firmom posiadającym doświadczenie w instalowaniu sztucznych traw oraz

gwarantujące jej wykonanie na wysokim poziomie. Wymaganie przez Zamawiającego na etapie oferty wymagania karty technicznej i autoryzacji zapewni Zamawiającego, że do przetargu przystąpią firmy posiadające doświadczenie w budowie boisk. W przypadku braku wymagań złożenia powyższych dokumentów do oferty, do udziału w tym postępowaniu mogą przystąpić firmy bez doświadczenia.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni i autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że dokonyuje zmiany w niniejszym postępowaniu wprowadzając obowiązek złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Pytanie nr 9

Mając na uwadze, że Państwa obiekt będzie intensywnie użytkowany, a coraz większą popularność mają badania na 500.000cykli Lisport wnosimy o zwiększenie cykli Lisport z 350.000cykli na 500.000cykli. Nadmieniamy, że badania Lisport zapewniają, iż przebadany produkt będzie posiadał odpowiednie, wymagane przez piłkarzy cechy. Zwracamy uwagę, że podczas testu Lisport badane jest włókno trawy pod kątem zniszczenia/złamania. Badania z testu Lisport na 500.000cykli zapewniają, że nawierzchnia jest nawierzchnią wytrzymałą i zapewnia możliwość użytkowania jej w sposób intensywny, a przy tym nie jest narażona na zużycie i zniszczenia. Ma to szczególne znaczenie, w przypadku, kiedy nawierzchnia ma być intensywnie użytkowana przez licznych użytkowników.

Zatem mając powyższe na uwadze wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przedstawienia „raportu z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że dokonyuje zmiany w niniejszym postępowaniu wprowadzając obowiązek złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Pytanie nr 10

Zamawiający, wskazując iż wykonawcy winni wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu „(...)innego terenu sportowego/rekreacyjnego o powierzchni min. 7000m²” dopuszcza, by oferty złożyli wykonawcy nie posiadający doświadczenia w specjalistycznych robotach dotyczących montażu nawierzchni z sztucznej trawy, ale np. posiadający doświadczenie w budowie parków miejskich, placów zabaw, sztucznych plaż, i innych obiektów służących do uprawiania sportu lub szeroko pojętej rekreacji,

posiadających powierzchnię min. min. 7000m² o wartości mi. 2 000 000 zł brutto, a więc prac zupełnie nie związanych z budową lub modernizacją boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej

Tak postawiony warunek powoduje, że zamawiający może dokonać wyboru oferenta nie posiadającego stosownej wiedzy i doświadczenia w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, a co za tym idzie, prawidłowe zrealizowanie inwestycji może zostać zagrożone. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest wysoko specjalistyczna robota polegająca na wykonaniu nawierzchni „bezzasypowej” czyli bez wypełniania granulatu gumowego. Zwracamy uwagę aby, zamawiający należycie opisał warunek zdolności technicznej dostosowując go do przedmiotu zamówienia.

Czy zatem zamawiający będzie wymagał tylko i wyłącznie wykazania się doświadczeniem polegającym na budowie/przebudowie/remontcie/modernizacji nawierzchni z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego, w tym 1 roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej o wskazanej powierzchni i wartości?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Pytanie nr 11

Zamawiający, wskazując iż wykonawcy winni wykazać się doświadczeniem kierownika budowy, oczekuje wykazania się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (t.j. budowie/przebudowie/remontcie/modernizacji nawierzchni z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego lub jego części lub innego terenu sportowego/rekreacyjnego o powierzchni min. 7 000 m²);

Zwracamy uwagę, że oczekując doświadczenia polegającego na wykonaniu „(...)innego terenu sportowego/rekreacyjnego o powierzchni min. 7000m²” Zamawiający dopuszcza, by budową kierował kierownik nie posiadający doświadczenia w specjalistycznych robotach dotyczących montażu nawierzchni z sztucznej trawy, ale np. posiadający doświadczenie w budowie parków miejskich, placów zabaw, sztucznych plaż, i innych obiektów służących do uprawiania sportu lub szeroko pojętej rekreacji, posiadających powierzchnię min. min. 7000m² o wartości mi. 2 000 000 zł brutto, a więc prac zupełnie nie związanych z budową lub modernizacją boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej

Tak postawiony warunek powoduje, że zamawiający może dokonać wyboru oferenta nie dysponującego kadrą techniczną posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, a co za tym idzie, prawidłowe zrealizowanie inwestycji może zostać zagrożone.

Czy zatem zamawiający będzie wymagał tylko i wyłącznie wykazania się doświadczeniem kierownika budowy, polegającym na budowie/przebudowie/remontcie/modernizacji nawierzchni z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego, w tym 1 roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej o wskazanej powierzchni i wartości?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia w sposób określony w niniejszym dokumencie

Pytanie nr 12

W związku z realizacją inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” prosimy o wprowadzenie w §16 ust. 1 lit. e) następującej przesłanki umożliwiającej zmianę umowy: „e) gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. gdy działania organów administracji lub gestorów sieci skutkują przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że zmienia Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ w sposób określony w niniejszym dokumencie.

ZMIANA SWZ

Zmiana nr 4: (zmiana dokonana w wyniku wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ)

W rozdziale XI ust. 1 pkt c oraz ust. 2 do 4 Zamawiający wskazuje na konieczność złożenia przez Wykonawców wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (zmieniając tym samym numerację kolejnych ustępów):

„1. Do oferty, sporządzonej w oparciu o *zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy* należy dołączyć:

(...)

c. przedmiotowe środki dowodowe;

2. Zamawiający wskazuje poniższe przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca składa wraz z ofertą na potwierdzenie, że zaoferowana trawa syntetyczna bezzasypowa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:

a. raport z badań akredytowanego przez Fifa laboratorium np. Labosport, Sport Labs, Ercat, na zgodność z normą EN 15330-1 potwierdzający parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa+podkład) wymagane w dokumentacji postępowania;

b. raport z badań testu Lisport XL wykonany przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA na min 20.000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony na maszynie Lisport XL;

c. badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapałalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej nawierzchni (sztuczna trawa+piasek kwarcowy). Dopuszcza się przedstawienie badań na dowolnym podkładzie.

d. raport z badań testu Lisport na min. 350.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”. Dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.

- e. atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej i podkładu;
- f. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię na okres min. 8 lat.
- g. karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta, potwierdzająca spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w dokumentacji postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający informuje, iż przewiduje wezwanie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp, pod warunkiem, że przedmiotowy środek dowodowy nie służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych."

Zmiana nr 5: (zmiana dokonana samodzielnie przez Zamawiającego)

W rozdziale VII ust. 2 pkt a i b Zamawiający wskazuje osoby do kontaktu w celu umówienia wizji lokalnej:

„2. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego w celu umówienia wizji lokalnej:

- a. Marek Janusz nr tel. 71 347 32 79, e-mail: marek.janusz@awf.wroc.pl”
- b. Janusz Gaczkowski nr tel. 71 347 33 27, e-mail: janusz.gaczkowski@awf.wroc.pl

Zmiana nr 6: (zmiana dokonana samodzielnie przez Zamawiającego)

W rozdziale XVII ust. 1 Zamawiający usuwa informację o zamówieniu podstawowym i opcjonalnym (Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o których mowa w art. 441 ustawy Pzp):

„1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości **5% ceny całkowitej brutto** wskazanej w ofercie."

Zmiana nr 7: (zmiana dokonana samodzielnie przez Zamawiającego)

W rozdziale XVIII ust. 1 Zamawiający usuwa informację o zamówieniu podstawowym i opcjonalnym (Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o których mowa w art. 441 ustawy Pzp):

„1. Wykonawca podaje cenę całkowitą oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) w **Formularzu ofertowym** sporządzonym według wzoru stanowiącego **zał. nr 1 do SWZ**, jako cenę brutto (czyli z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynoszącą 23%) z wyszczególnieniem kwoty netto oraz stawki podatku od towarów i usług (VAT)."

Zmiana nr 8: (zmiana dokonana samodzielnie przez Zamawiającego)

W rozdziale XIV ust. 2 pkt d) lit. ii) Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min 2 000 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (t.j. polegające na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji nawierzchni z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego lub jego części o powierzchni nawierzchni z trawy syntetycznej min. 7 000 m²), w tym co najmniej 1 robota budowlana powinna być wykonana wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.”

Zmiana nr 9: (zmiana dokonana samodzielnie przez Zamawiającego)

W rozdziale XIV ust. 2 pkt d) lit. i) Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

i. dysponuje minimum:

- *1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotu zamówienia jako kierownik budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz która nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (t.j. budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji nawierzchni z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego lub jego części o powierzchni nawierzchni z trawy syntetycznej min. 7 000 m²);”*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **6 czerwca 2023 r.**

Zmiana nr 10 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W rozdziale XII SWZ ust. 1 i 2 zastępuje się następującym:

„1. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformie do dnia **6 czerwca 2023 r. do godz. 10.00.**

2. Termin otwarcia ofert: **6 czerwca 2023 r. godz. 10.05.**”

Zmiana nr 11 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W rozdziale X SWZ ust. 1 zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. **do dnia 5 lipca 2023 r.**”

ZMIANA PFU

Zmiana nr 12 (zmiana dokonana w wyniku wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ)

Zamawiający zastępuje pkt 1.2.1 PFU zmieniając wymagania minimalne dla trawy syntetycznej bezzasypowej oraz wprowadzając konieczność złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. Zmiany zostają wprowadzone w sposób następujący:

„1.2.1. System nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej

Wymagania dla trawy bezzasypowej na boiska

Projektuje się system nawierzchni, która posiada cechy jak najbardziej zbliżone do dobrej jakości trawy naturalnej w zakresie wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalności. System składa się z trawy syntetycznej bezzasypowej 4 generacji o wysokości 30-35 mm, oraz podkładu prefabrykowanego o grubości minimum 10 mm. Nie dopuszcza się podkładów wykonywanych bezpośrednio na placu budowy tzw „in situ”.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada włókna monofilowe (proste i skręcone). Wymagana gęstość nawierzchni to minimum 550 000 włókien/m², zakotwionych w rzędach z minimum 24 000 pęczków/m².

Celem lepszego dociężenia trawy trawę należy zasypać piaskiem kwarcowym w ilości ok. 12 kg/m².

Wymagana jest gwarancja producenta na oferowaną sztuczną trawę udzielona na min. 8 lat. Użytkowanie trawy: 8 godzin dziennie.

Wymagane parametry minimalne:

1. typ włókna – Monofilowe PE
(kombinacja włókien prostych i skręconych, potwierdzone stosownym raportem z badań)
2. wysokość włókien ponad podkładem – 30-35mm,
3. dtex: min. 18700
4. ilość pęczków - min 24.000 / m²,
5. Ilość włókien – min 550.000 /m²
6. waga włókna – min 3100 g/ m²,
7. waga całkowita nawierzchni – min 5.000 g/ m²,
8. przepuszczalność wody dla trawy – min 2000 mm/h
9. siła wyrywania pęczka: min. 65N
10. kolor – zielony dwukolorowy

Podkład (wymagane parametry minimalne):

11. typ: prefabrykowany
12. grubość: min. 10mm
13. absorbcja wstrząsów: min. 43 %
14. niezmienność absorpcji wstrząsów dla podkładu amortyzującego polisport 6005 cykli.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni Wykonawca składa wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe (zgodnie z rozdz. XI SWZ) na spełnienie wymagań poniższe dokumenty:

1. raport z badań akredytowanego przez Fifa laboratorium np. Labosport, Sport Labs, Ercat, na zgodność z normą EN 15330-1 potwierdzający parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa+podkład) wymagane w dokumentacji postępowania;
2. raport z badań testu Lisport XL wykonany przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA na min 20.000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony na maszynie Lisport XL;
3. badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej nawierzchni (sztuczna trawa+piasek kwarcowy). Dopuszcza się przedstawienie badań na dowolnym podkładzie.
4. raport z badań testu Lisport na min. 350.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”. Dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.
5. atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej i podkładu;
6. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię na okres min. 8 lat.
7. karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta, potwierdzająca spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w dokumentacji postępowania.”

ZMIANA WZORU UMOWY

Zmiana nr 13 (zmiana dokonana w wyniku wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ)

W paragrafie 16 ust. 1 Zamawiający określa dodatkowy przypadek zmiany umowy:

„Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy:

(...)

e) gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. gdy działania organów administracji lub gestorów sieci skutkują przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., o ile sytuacja ta spowoduje konieczność dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 2.”

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i obowiązują wszystkich Wykonawców.



Biuro Zamówień Publicznych

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. zmieniony *Wzór umowy* stanowiący zał. nr 4 do SWZ
3. zmienione *PFU* stanowiące zał. nr 3 do SWZ
4. zmienioną *Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ)*

Sporządziła: mgr Wioletta Koziarzewska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zatwierdził: mgr Adam Roczek
Kancelarz Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu