

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)
dla zadania pod nazwą :

Roczny przegląd instalacji gazu w kompleksie 4. WSzKzP SPZOZ przy ul. Weigla 5 - w zakresie sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) w n/w budynkach znajdujących się w kompleksie szpitalnym 4. WSzKzP SPZOZ.

1. Zakres robót obejmuje;

- 1.1. Budynek Nr 1 – **dwa razy w ciągu roku (do 31 maja i do 31 października 2023r.) w zakresie** piwnice; kotłownia, kuchnia,
- 1.2. Budynek Nr 36 - Poliklinika, -piwnica,
- 1.3. Budynek Nr 3 – piwnica,
- 1.4. Budynek Nr 9 - Stomatologia, - gabinety; laboratoria , piwnice,
- 1.5. Sieć międzyblokowa oraz szafki pomiarowe gazu, punkty i zasuwy odcinające na sieci w kompleksie 2857 4. WSzKzP SPZOZ, Wrocław,

UWAGA:

do wyceny należy ująć „awaryjne” usunięcie ewentualnych stwierdzonych nieszczelności na etapie przeglądu (robotą uruchomiona w razie konieczności w cenie elementu wykazanego w ofercie).

2. Szczegółowy opis prac objętych zamówieniem;

- wykonanie sprawdzenia szczelności oraz oceny stanu technicznego rurowych instalacji gazowych w zakresie zgodnym z wyszczególnieniem;
tj: -przegląd instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach:
Dwa razy w danym roku; - **Bud. Szpitalny Nr 1-** (całość piwnice Cz. III oraz pom. kotłowni i kuchni).
Raz w roku; Budynek Nr 9, Nr 36, Budynek Nr 3;
- wykonanie przeglądu urządzeń technologicznych kuchni (kotły, taborety);
- wykonanie przeglądu sieci kompleksowej (międzyblokowej) – wraz z punktami odbiorów przyborów miejscowych-(zasuwy sieciowe; szafki z kurkami);
- sporządzenie (zgodnie z art. 20 ust.2) protokołów dla poszczególnych budynków, objętych obowiązkowym sprawdzeniem, na podstawie protokołu z przeprowadzonych badań i sprawdzeń stanu technicznego instalacji i urządzeń (przyborów gazowych);
- sporządzenie końcowego protokołu kontroli instalacji gazowych, podsumowującego, zawierającego wnioski z wykonanych badań i ocenę stanu technicznego instalacji gazowych wraz z badanymi przyborami ,(zalecenia pokontrolne dotyczące realizacji) zgodnie z obowiązującym wymogami nory PN.-M 34-507;
- usunięcie wykrytych nieszczelności na instalacjach rurowych lub podłączeniach do urządzeń, (przyborów), – **Uwaga** - usługę należy wycenić osobno i zostanie uruchomiona tylko w przypadku wykrytych przecieków (od 0 -3 pkt.) .

3. Wytyczne wykonania i odbioru robót;

Prace związane z badaniem rurowych instalacji gazowych w budynkach kompleksu 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, należy wykonać po wcześniejszym zatwierdzeniu harmonogramu robót. II-gi przegląd instalacji gazowej w bud. Nr 1 należy wykonać do 31 października br.

4. Warunki prowadzenia robót

Przy wykonaniu pełnego zakresu robót obowiązują przepisy BHP dotyczące szczegółowych prac przy instalacjach gazu. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania usługi oraz realizację zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiającego.

5. W zakresie formalno-prawnym i wykonawczym:

- 5.1. posiadanie niezbędnych uprawnień i atestowanych urządzeń do wykonania przedmiotu zadania,
- 5.2. posiadanie doświadczeń w realizacji prac o podobnym charakterze udokumentowanych wykazem zrealizowanych robót.
- 5.3. zrealizowanie przedmiotu zadania bez udziału podwykonawców.

6. Oferent przedstawi :

- 6.1. wykaz referencji;
- 6.2. wykaz osób i urządzeń delegowanych do realizacji zadania (po podpisaniu umowy).

7. Oferent winien złożyć ofertę cenową (wg tabeli) zawierającą:

- 7.1. wartość usługi przeglądu w/w zakresie, z wyszczególnieniem poszczególnych elementów robót, w tym z rozdziałem dwóch przeglądów w bud. Nr 1 w PLN
- 7.2. wartość robót dodatkowych- uruchomiona tylko w przypadku wykrytych nieszczelności, (podać cenę dla jednego punktu),
- 7.3. terminy płatności za wykonane usługi (min. -30 dni);
- 7.4. na stronie platformy podać wycenę łączną za pkt. 7.1. oraz osobno za pkt. 7.2.

8. Oceną oferty będzie wartość wyrażona w cenie zadania brutto.

Kryteria:

- a) cena : - waga 100 %,
- b) Warunek przyjęcia oferty- uprawnienia+ ważna legalizacja urządzeń

Uwagi ogólne;

- 1) Osoby przeprowadzające badania winny posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne (serii D i E Gr. 3 pkt 6, 8 i 10 w zakresie prac kontrolno-pomiarowych i eksploatacji).
- 2) Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane badanie inst. gazowej w budynku nr 1 należy przeprowadzać dwa razy w roku, ponieważ budynek ten posiada dach o powierzchni przekraczającej 1000 m², oraz powierzchnię zabudowy ponad 2000 m².
- 3) Stosownie do wymagań określonych w art. 62 ustawy - **Prawo budowlane** wszystkie obiekty budowlane administrowane przez Szpital podczas rocznej kontroli okresowej instalacji gazowych winny zawierać; m.in. opis stanu technicznego instalacji gazowych.
- 4) Protokoły należy wykonać zgodnie z wymogami normy; **PN-M 34507 „ Instalacja gazowa – kontrola okresowa”**. Do protokołów należy obowiązkowo dołączyć schematy z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (na rzutach poziomych i aksonometrii instalacji gazowej), a także z odpowiednim zapisem w protokołach, iż badaniu poddano wszystkie elementy instalacji w danym obiekcie.

Tabela wyceny z wykazem obiektów w kompleksie oraz ilość obowiązkowych kontroli;

Lp.	Wyszczególnienie	Przeгляд 1	Przeгляд 2	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Budynek nr 1	31.05.2023				
2	Budynek nr 1		31.10.2023			
3	Budynek nr 3	31.05.2023				
4	Budynek nr 9	31.05.2023				
5	Budynek nr 36	31.05.2023				
6	Sieć międzyblokowa z pkt. pomiarowymi	31.05.2023				
	RAZEM					
7	Wycena usunięcia nieszczelności za 1 punkt					

dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Domańska tel. 261-660 649, mdomanska@4wsk.pl