

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: **Przebudowa nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 10 W Jeleniej Górze**

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.49.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1:

W opisie technicznym opisano korytka odwodnienia liniowego jako betonowe otwarte o wymiarach 35*25*15 cm. Jakie korytka mają być zastosowane - otwarte czy zamknięte z pokrywą ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1:

Odwodnienie liniowe wzdłuż łuku boiska należy wykonać z korytek zamkniętych – kanałów z kratką stalową.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący komisji przetargowej