

Muszyna, dnia 06.12.2024 r.

Zp.271.35.2024
Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców**Modyfikacja treści SWZ**

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Muszyna-Leluchów w km 0+000,00 do 0+684,56” w ramach inwestycji pn: „Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną” - roboty budowlane

Działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres modyfikacji polega na zmianie treści zapisów:

- 1) Rozdziału I, Podrozdziału 15 SWZ Termin związania ofertą.
- 2) Rozdziału I, Podrozdziału 17 SWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- 3) Dołączeniu do załącznika nr 9 do SWZ (dokumentacja przetargowa) pliku pn.: „korytko ściekowe”
- 4) Odpowiedzi nr 66 z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmianie ulegnie:

Rozdział I, Podrozdział 15 SWZ

15. Termin związania ofertą:

15.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **07.01.2025 r.**

15.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż trzydzieści [30] dni.

15.3 Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. Nie wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie jej odrzuceniem. Niniejsze oświadczenie należy przekazać zgodnie ze sposobem komunikacji określonym przez Zamawiającego w Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ.

Polska – Słowacja

Otrzymuje brzmienie:

15. Termin związania ofertą:

15.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **09.01.2025 r.**

15.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż trzydzieści [30] dni.

15.3 Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. Nie wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie jej odrzuceniem. Niniejsze oświadczenie należy przekazać zgodnie ze sposobem komunikacji określonym przez Zamawiającego w Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ.

Zmianie ulegnie:

Rozdział I, Podrozdział 17 SWZ

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

17.1 Składanie ofert:

17.1.1 Oferty należy składać do dnia **09.12.2024 r., do godz. 11:00:00**, z uwzględnieniem zapisów pkt. 16 SWZ.

17.1.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem w kroku 2 składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

17.2 Otwarcie ofert:

17.2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia **09.12.2024 r., godz. 12:00**.

17.2.2 Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej Zamawiającego.

17.2.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.2.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

17.2.4.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

17.2.4.2 cenach zawartych w ofertach.

17.2.4.3 Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp wnioskować o udostępnienie protokołu i załączników.

17.2.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Polska – Słowacja

17.2.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymuje brzmienie:

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

17.1 Składanie ofert:

17.1.1 Oferty należy składać do dnia **11.12.2024 r., do godz. 11:00:00**, z uwzględnieniem zapisów pkt. 16 SWZ.

17.1.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem w kroku 2 składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

17.2 Otwarcie ofert:

17.2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia **11.12.2024 r., godz. 12:00**.

17.2.2 Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej Zamawiającego.

17.2.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.2.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

17.2.4.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

17.2.4.2 cenach zawartych w ofertach.

17.2.4.3 Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp wnioskować o udostępnienie protokołu i załączników.

17.2.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

17.2.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Odpowiedź nr 66 z dnia 26 listopada 2024 r.**Zmianie ulegnie:****Odpowiedź nr 66 z dnia 26 listopada 2024 r.**

Bariery drogowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi wymaganiami stawianymi tym urządzeniom. Na murach oporowych należy przewidzieć barieroporęczce typu **H3/W3** D≤0,60 m, H=min. 1,10 m.”

Otrzymuje brzmienie:**Odpowiedź nr 66 z dnia 26 listopada 2024 r.**

**Polska – Słowacja**

„Bariery drogowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi wymaganiami stawianymi tym urządzeniom. Na murach oporowych należy przewidzieć barieroporęczce typu **H2/W3** $D \leq 0,60$ m, $H = \min. 1,10$ m.”

Zamawiający informuje iż w pozostałym zakresie SWZ pozostaje niezmieniona. Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)