

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej p.z.p.

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii robót polegającą na wykonaniu stabilizacji gruntu dwoma warstwami po 20 cm każda, zamiast wykonania dwóch warstw podbudowy z betonu cementowego?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza w/w zmiany technologii robót.

Pytanie 2:

Prosimy o określenie w jaki sposób ma być cięta kostka i czy płomieniowanie ma obejmować wszystkie ściany/boki ?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż kostka granitowa na jezdniach i miejscach postojowych ma być cięta i płomieniowana od góry, ponadto boki winny być regularne.

Pytanie 3

W związku z powołaniem się w SIWZ, oraz projekcie na zapisy STWIORB, prosimy o jego udostępnienie do postępowania przetargowego, celem przygotowania wiążącej oferty.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający publikuje STWIORB w załącznikach do SWZ.

1. Zamawiający przypomina, że:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę : <https://platformazakupowa.pl/miechow> ID: **471638** do dnia **07.07.2021 r. do godziny 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.07.2021 r. o godzinie 10:15**

(Zastrzeżenie: w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii)

Nowak

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Dariusz Marczewski