



Grodzisk Mazowiecki, 04.03.2021r.

ZWiK/DO/JM/761 /2021

Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”, znak sprawy: 62/DO/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ XVIII

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 69

W związku z wymianą urządzeń i przebudową istniejących stacji zagęszczania i odwadniania osadów ob 25A i 25B oraz wymogiem zastosowania, na czas remontu i przebudowy, instalacji zastępczych prosimy o odpowiedź kto (ZAMAWIAJĄCY czy WYKONAWCA) pokrywa koszty materiałów eksploatacyjnych (polielektrolitów) i mediów (woda, prąd) podczas prowadzenia zastępczego zagęszczania i odwadniania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż koszt mediów ponosi Zamawiający (woda+koszt energii elektrycznej), koszt polielektrolitów leży po stronie Wykonawcy.

Udzielone wyjaśnienie (odpowiedź) są integralną częścią obowiązującej dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 62/DO/2020

1.

2.

(podpisy Kierownika Zamawiającego)