


Schemat Rozdzielnicy Piętrowej TP0.2



00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZASILANIE	OŚWIETLENIE PARTER	OŚWIETLENIE PARTER	OŚWIETLENIE PARTER	OŚWIETLENIE PARTER	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	GNIAZDA PARTER	GNIAZDA PARTER	GNIAZDA PARTER	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA
	korytarze, schody	biura	łazienka	pomieszczenia sosalne porządkowe	sala sportowo teatralna	sale	korytarz1 korytarz2	biura	pom. tech magazynki	sala1	sala2	sala sportowo rekreacyjna	DATA	DATA (AP)
7,0 kW														

WLZ

TP0.2/1

TP02/2

TP0.2/3

TP0.2/4

TP0.2/5

TP0.2/6

TP0.2/7

TP0.2/8

TP0.2/9

TP0.2/10

TP0.2/11

TP0.2/12

TP0.2/13

TP0.2/14

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie TN-S, Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca, przy uszkodzeniu - wyłączniki różnicowoprądowe.

INWESTYCJA: Przedszkole publiczne 12 oddziałowe na działkach nr. ew. 2/7, 2/8, 2/9,2/10 obręb 0018 w Zqbkach		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: HORBA STUDIO ADRIAN HORBA 15-694 Białystok, Fasty, ul. Białostocka 42	
IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Sebastian Sokolik		NR UPR: PDL/0139/P00E/11	PODPIS: ---
Instalacje elektryczne projektował: mgr inż. Mariusz Woroszyński		Instalacje elektryczne sprawdził: ---	---
Współpraca: ---		---	---
Współpraca: ---		---	---
Współpraca: ---		---	---
UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM			
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY		TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT	
BRANŻA: Instalacje elektryczne		DATA: 01.09.2022	SKALA: --
		NR RYS: E.03	