

Łask, dn. 10.06.2021r.

Sprawa IZ.272.1.6.2021

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków-Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?
3. Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu dla realizacji w/w zadania. Ten element dokumentacji jest niezbędny w celu wykonania prawidłowej wyceny.
4. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość warstwy odsączającej należy zastosować na zjazdach? Czy jest to 10 cm czy też 15 cm zgodnie z przedmiarem.
5. Czy wykonanie palisady drewnianej wchodzi w zakres zamówienia? Proszę o podanie ilości do wykonania.
6. Proszę o potwierdzenie, że warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno-bitumicznej należy wykonać na gr. 3 cm tj. 0,075 kg/m².

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Załączony przedmiar robót jest kompletny.

Ad. 3. Zgodnie z pkt 4.1. SWZ Zamawiający przekaze w dniu podpisania umowy z Wykonawcą tymczasową organizację ruchu.

Ad. 4. Należy zastosować 15 cm grubość warstwy odsączającej zgodnie z przedmiarem.

Ad. 5. Przegrody w rowie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 6. Warstwę wyrównawczą należy wykonać zgodnie z profilem, nigdzie w dokumentacji nie wskazano na grubość war. wyr. 3 cm, podano min. 3 cm.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zamawiający zmienia treść **Załącznika nr 3 do SWZ**, który otrzymuje treść jak załącznik do niniejszego pisma.

STAROSTA

Piotr Wołosz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Załącznik: Treść zmienionego załącznika nr 3 do SWZ.