

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Wiśniowa, 16.10.2024

Znak sprawy: **ZEAS.271.1.11.2024****Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **„Rozbudowa i wyposażenie żłobka w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wiśniowa” – Roboty budowlane**

- I. Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym, działając na podstawie art. 284 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający przedstawia stosowne wyjaśnienia:

Uprzejmie proszę o uzupełnienie kosztorysu inwestorskiego j.n.

1. W poprzedniej edycji przetargu uwzględniono wykonanie ścianek działowych w ilości 88 m², natomiast nie ujęto tynku tych ścian w ilości 88x2=176 m² w 6. Katalogu KNR 4-01 716-2
2. Rozdz. 2.8- Wykończenie elewacji KNR 0-17-224 m² Wg. szczegółowego wyliczenia winno być 249,5 m², Różnica 25,5 m²
3. Prosimy o informację w temacie czy nie należy wykonać wokół przedszkola i ogrodu zimowego płytki odbojowej z kostki betonowej, Tj Ilość około 64 m²-
Zakres prac:
 - koryto pod płytkę odbojową
 - rowek pod obrzeże
 - montaż obrzeży 30x 8 wraz z ławą betonową
 - podbudowa ze żwiru i tłucznia
 - ułożenie kostki gr. 6 cm.

ODPOWIEDŹ: Odbojówkę należy policzyć zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Dla części budynku jest ona przewidziana dla Ogrodu Zimowego nie.

ODPOWIEDŹ DO WSZYSTKICH PYTAŃ: Zamawiający informuje, że przedmiary pełnią funkcję pomocniczą, rozliczenie jakie Zamawiający zastosował jest rozliczeniem ryczałtowym. Wykonawca ma skalkulować i wykonać prace zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ . Dokumentacja projektowa jest podstawą wyceny oferty. W przypadku gdy dany asortyment robót nie został uwzględniony w przedmiarze, a konieczność jego wykonania wynika z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót należy go wycenić i wykonać. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej również zakres robót uwzględniony w przedmiarze, a nie wynikający z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.(Rozdział II pkt. 11 Opis Sposobu Obliczania Ceny)



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i powinny zostać uwzględnione w ofercie.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut