

W Y J A Ś N I E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ariańskiej i ul. Świerkowej w Gorzowie Wlkp.**

Nr sprawy **ZP/27/2024/S**

Na podstawie §28 ust. 1 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść pytania 1:

W jaki należy zakończyć przyłącza kanalizacji sanitarnej? (np. zakończenie korkiem na granicy działki przyłączanej, zakończenie studzienką na terenie działki przyłączanej lub inne rozwiązanie)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści Opisu przedmiotu zamówienia w pkt 2.

Treść pytania 2:

Czy przyłącza kanalizacyjne mają być włączane do kanału w ulicy wyłącznie poprzez studnie? Czy w uzasadnionych sporadycznych przypadkach Zamawiający dopuści włączenia na trójnik?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na sieci należy zaprojektować studnie kanalizacyjne, które umożliwią włączenie posesji do sieci. Zamawiający nie dopuszcza włączeń za pomocą trójników.

Treść pytania 3:

Analiza rzędnych terenowych prowadzi do wniosku, że nie ma możliwości odprowadzenia ścieków wyłącznie grawitacyjnie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie grawitacyjno-tłocznej z pompownią/tłoczną ścieków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści Opisu przedmiotu zamówienia w pkt 2.

Treść pytania 4:

Czy Zamawiający może wskazać teren (działkę), na którym możliwe jest zlokalizowanie pompowni/tłoczni ścieków w rejonie skrzyżowania ulic Ariańskiej i Świerkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje sieciowej przepompowni ścieków, a jedynie indywidualne przydomowe przepompownie ścieków.

Treść pytania 5:

Czy teren przewidzianej pompowni/tłoczni ścieków powinien być ogrodzony i zagospodarowany (utwardzenie nawierzchni, dojazd)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje sieciowej przepompowni ścieków.