

ERRATA
PRZEKRÓJU POPRZECZNEGO
projektu wykonawczego sieci gazociągowej

Bez skali *Rys. Nr 4*

UWAGA

Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić:
- na odcinkach prostych - dn + 0,2 m
- w miejscach montażu - dn + 0,4 m
- na łukach - dn + 0,6 m

Pracownia Projektowa "ZAWISZA" Tadeusz Zawisza
80-347 Gdańsk, ul. Orłowska 5D/24, te/fax. (0 prefiks 58) 556-22-48

Projekt: ***BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI - ODC. I***
na dz. nr 498, 536, 552 obr. 10
w PRUSZCZU GDAŃSKIM

Nazwa rysunku:	***PRZEKRÓJ POPRZECZNY***		*Data* *lipiec 2016*
Funkcja:	*Imię i Nazwisko*	*Nr upr.*	*Podpis*
Projektant:	*J. Zieliński*	*POM/0039/POOS/14*	
Sprawdzający:	*P. Lewandowski*	*WAM/0148/PWOS/14*	