ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWERZCHNI PARTER			
LP	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PUm2
0.1	WIATROŁAP	TERRAKOTA	4.76
0.2	KOMUNIKACJA	TERRAKOTA	47.19
0.3	WÓZKARNIA	TERRAKOTA	15.21
0.4	SZATNIA	TERRAKOTA	57.70
0.5	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TERRAKOTA	8.41
0.6	POM. TECHNICZNE/KOTŁOWNIA	TERRAKOTA	6.03
0.7	POM. GOSPODARCZE	TERRAKOTA	4.70
0.8	ZMYWALNIA	TERRAKOTA	9.63
0.9	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	TERRAKOTA	12.18
0.10	TERMOSOWNIA	TERRAKOTA	6.55
0.11	KOMUNIKACJA	TERRAKOTA	13.68
0.12	KOMUNIKACJA	TERRAKOTA	26.67
0.13	ŁAZIENKA	TERRAKOTA	18.44
0.14	SALA DZIECI	TERRAKOTA	70.70
0.15	SALA DZIECI	TERRAKOTA	67.59
0.16	ŁAZIENKA	TERRAKOTA	18.42
0.17	SALA DZIECI	TERRAKOTA	67.23
0.18	SALA DZIECI	TERRAKOTA	67.68
0.19	KOMUNIKCJA	TERRAKOTA	3.87
0.20	WC	TERRAKOTA	6.71
0.21	POKÓJ PIELĘGNIARKI	TERRAKOTA	13.76
0.22	POM. SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW	TERRAKOTA	15.50
0.23	KOMUNIKACJA	TERRAKOTA	10.15
0.24	POKÓJ BIUROWY	TERRAKOTA	12.22
0.25	SEKRETARIAT	TERRAKOTA	11.18
0.26	POKÓJ DYREKTORA	TERRAKOTA	16.06
0.27	SCHODY	TERRAKOTA	9.96
RAZEM			536.17

LEGENDA:

- R1 — Rozdzielnice elektryczne
- PPWP — Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- Gniazdo 16A 250V p/t IP20
- Gniazdo 16A 250V p/t IP44
- ZG — Zestaw gniazd komputerowych p/t IP20:
  1 x gniazdo 16A 250V p/t IP20
  2 x gniazdo DATA 230V z kluczem,
  2 x gniazdo 2xRJ45 (wg. oddzielnego opracowania)
- Zestaw gniazdowy IP65 z rozłącznikiem,
  1x gniazdo 16A 5P 400V,
  2x gniazda 16A 250V,
- Wypust przewodu zasilającego
- P — Przycisk pociągowy
- K — Kasownik
- B — Buczek z lampką
- Z — Zasilacz 230V/24V
- LSW — GSW/LSW - szyna połączeń wyrównawczych
- Koryta kablowe K100H42 prowadzone pod stropem
- Koryta kablowe K300H60, prowadzone pod stropem

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Przewody w poszczególnych pomieszczeiach należy prowadzić zgodnie z tabelą zawartą w opisie technicznym,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu gdzie przywają dzieci oraz w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi. W pomieszczeniu zabaw należy zastosować zaślepki do gniazd,
- Przy montażu koryt nie należy wykuwać otworów w podciągach i nadprożach biegnących bezpośrednio pod stropem
- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą.

architektura i wnętrza
15-139 Białystok, ul. Syczewskiego 8

adres inwestycji	BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE DUŻYM W GRANICACH DZIAŁEK 83/4, obręb DOBRZYNIEWO DUŻE	data opracowania	30.06.2024 r.
nr rys.	E3	nazwa: RZUT PARTERU - INST. ZASILAJĄCA	skala: 1:100

ZESPÓŁ AUTORSKI

branża	projektant	nr uprawnień	podpis
instalacje elektryczne projektant	mgr inż. Mateusz Woszczenko	PDL/0072/PWBE/18	
instalacje elektryczne sprawdzający	mgr inż. Robert Grodzki	PDL/0101/POOE/06	