

**PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
Wojciech Politowicz
ul. Południowa 7,
62-200 Gniezno**

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanej sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany.

Wójt Gminy Gniezno po przeprowadzonej analizie wniosku złożonego w dniu 13.09.2023r., przez firmę **PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE Wojciech Politowicz, ul. Południowa 7, 62-200 Gniezno** działającej z upoważnienia inwestora **Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno** uzgadnia lokalizację projektowanej sieci wodociągowej z rur PE DN 110 mm na drodze należącej do gminy Gniezno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako **działka nr 167/26 w m. Wierzbiczany, os. Wakacyjne**.

Przy projektowaniu i wykonawstwie przedmiotowej infrastruktury technicznej należy uwzględnić poniższe warunki i trasę przebiegu uzgodnioną zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia:


1. W granicach pasa drogowego:

- prace należy wykonać metodą wykopu wąsko-przestrzennego natomiast przejście poprzeczne pod pasem drogowym należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku; urządzenie umieścić w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,2 m poniżej niwelety drogi (od górnej powierzchni rury osłonowej) oraz zgodnie z polskimi normami; rurę ochronną ułożyć na całej szerokości pasa drogowego,
- warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia ww. infrastruktury technicznej należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto-żwirowego i odpowiednio zagęścić,
- miejsce wykopów w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej po zakończeniu robót należy otworzyć na całą szerokość nawierzchni jezdni przy użyciu tłucznia kamiennego (grubość warstwy 15 cm, frakcji 0-31,5 mm, kruszywo twarde - granit),
- zapewnić właściwe zagęszczenie gruntu i wyprofilowanie nawierzchni (wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0,98),
- urządzenie należy umieścić w taki sposób, aby zapobiec powstaniu kolizji sytuacyjno-wysokościowej z istniejącą infrastrukturą techniczną,
- roboty wykonać przy zajęciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i powodowania utrudnień w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu,
- zapewnić oznakowanie oraz zabezpieczenie prowadzonych robót,
- po zakończeniu robót należy odtworzyć pas drogowy do stanu pierwotnego, zagęścić zajęty obszar i obsiać trawą,
- koszty odtworzenia pasa drogowego ponosi Inwestor przedsięwzięcia.

2. Wszelkie odształcenia w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac będą usuwane na koszt inwestora robót.
3. Uzgodnić z właścicielem urządzeń podziemnych przebieg projektowanej infrastruktury technicznej.
4. Za ewentualną kolizję z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym, przebiegającymi na trasie umieszczenia projektowanego urządzenia odpowiada Inwestor, który na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia tych urządzeń.
5. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych.
6. Zabrania się lokalizowania obiektów wyniesionych ponad nawierzchnię jezdni.
7. **Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca/Właściciel urządzeń infrastruktury technicznej zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Gniezno o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym** (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się opłaty zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.).
8. W okresie **od grudnia do końca lutego** obowiązuje zakaz prowadzenia robót w pasie drogowym.
9. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście na prywatną nieruchomość, Inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę Właściciela nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz na prowadzenie badań archeologicznych dla w/w działki w zakresie i na warunkach ustalonych w uzgodnieniu.

Wójt Gminy Gniezno


Maria Suplicka

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny z przedstawioną lokalizacją przyłącza – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa. (Sprawę prowadzi: Mateusz Bara tel. 61 424 57 52)

Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Tel: 61 424 57 50 Fax: 61 424 57 51

e-mail: sekretariat@uradgminy.gniezno.pl www.uradgminy.gniezno.pl