



OZNACZENIA OSPRZĘTU:

- łącznik instalacyjny 1-biegunowy
- łącznik instalacyjny świecznikowy
- łącznik instalacyjny schodowy
- przycisk "światło" lub "dzwonek"
- domofon: stacja robocza i unifon
- osprzęt bryzgoszczelny min. IP44
- nr obwodu z rozd. RG

UWAGI:  
1. Wykaz opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego znajduje się w "Specyfikacji technicznej opraw" PL/2019/3733, która jest załącznikiem w projekcie.

Ochrona przeciwporażeniowa:  
**SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**  
Układ sieciowy instalacji: TN-S

JurCAD	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - KRZYSZTOF JUR ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk tel. kom. 609 03 03 97	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA	LUTY 2020
ADRES	MIERZESZYN UL. WOLNOŚCI	Branża: E
RYSUNEK	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PRZYZIEMIA	SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Roman Wiellowicz nr upr. proj. GT-III-630/269/76 POM/IE/5240/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa	NR RYS. <b>E-1</b>
OPRACOWAŁ	tech. Janusz Lehmann nr upr. proj. 96/Gd/01 POM/IE/2685/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mieczysław Zwoliński upr. bud. nr 81/Gd/01 POM/IE/5668/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa	NR ARK. ---