



Wymagania dla instalacji:
Odstęp izolacyjny $\geq 0,5\text{m}$
kąt osłonowy = 61°

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z Opisem Technicznym.
2. Elementy instalacji opisano na rysunku.

JURCAD	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - KRZYSZTOF JUR ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk tel. kom. 609 03 03 97	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA	LUTY 2020
ADRES	MIERZESZYN UL. WOLNOŚCI	Branża: E
RYSUNEK	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU	SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Roman Wiellowicz nr upr. proj. GT-III-630/269/76 POM/IE/5240/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa	NR RYS.
OPRACOWAŁ	tech. Janusz Lehmann nr upr. proj. 96/Gd/01 POM/IE/2685/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa	E-5
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mieczysław Zwoliński upr. bud. nr 81/Gd/01 POM/IE/5668/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa	
		NR ARK. ---