

Wymagania dla instalacji:
Odstęp izolacyjny ≥ 0,5m
kąt osłonowy = 61°

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z Opisem Technicznym.
2. Elementy instalacji opisano na rysunku.

JurCAD	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - KRZYSZTOF JUR ul. Wileńska 59/d/6, 80-215 Gdańsk tel. kom. 609 03 03 97	
TEMAT	**PROJEKT BUDOWLANY** GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA	**LUTY 2020**
ADRES	MIERZESZYN UL. WOLNOŚCI	**Branża: E**
RYSUNEK	**PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU**	**SKALA 1:100**
PROJEKTOWAŁ	**mgr inż. Roman Wiellowicz** **nr upr. proj. GT-III-630/269/76** **POM/IE/5240/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa**	**NR RYS.** E-5
OPRACOWAŁ	**tech. Janusz Lehmann** **nr upr. proj. 96/Gd/01** **POM/IE/2685/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa**	
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Mieczysław Zwoliński** **upr. bud. nr 81/Gd/01** **POM/IE/5668/01 Pomorska Okr. Izba Inżyn. Budownictwa**	**NR ARK.** ---