

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	38
Ilość działek ZW i CW	89
w tym	
Ilość działek wody zimnej	48
Ilość działek wody ciepłej	41
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	4
Ilość działek cyrkulacyjnych	10
Całkowita długość rurociągów	317,7 m
w tym ZW	140,9 m
w tym CW	118,8 m
w tym cyrkulacyjnych	58,0 m
Całkowita pojemność rurociągów	48,0 dm ³
w tym ZW	24,1 dm ³
w tym CW	17,4 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	6,6 dm ³

Źródła wody

Źródło: przyłącze wody

Rzędna źródła: -1,6 m

Rodzaj budynku: Budynek administracyjny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	204,27		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	0,988		