

pom.	funkcja	pow.	wys.	kub.	wym.	strumień pow.	przyjęty nawiew	przyjęty wywiew	UWAGI
		[m2]	[m]	[m3]	[n/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	
01	gabinet lekarski	14,14	3	42,4	2	85	90	90	N1W1
02	gabinet lekarski	18,78	3	56,3	2	113	110	110	N1W1
03	gabinet lekarski	16,24	3	48,7	2	97	100	100	N1W1
04	gabinet stomatologiczny	26,94	3	80,8	2	162	160	140	N1W1
05	sprężarka	1,77	3	5,3	2	11		20	Wodp
06	pom gosp.	3,09	3	9,3	2	19		20	Wodp
07	odpady szkodl	3,87	3	11,6	3	35		40	Wodp
08	gabinet lekarski	16,16	3	48,5	2	97	100	100	N1W1
09	WC m	3,43	3	10,3				50	Wwc
10	WC d	3,43	3	10,3				50	Wwc
11	WC n	6,54	3	19,6				50	Wwc
12	zapl socjal	9,05	3	27,2	2	54		50	Ws
13	biuro kierownika	9,34	3	28,0	2	56	60	60	N1W1
14	szatnia	5,34	3	16,0	4	64	100		N1
15	łazienka	5,94	3	17,8	5	89		100	Wwc
16	przedsionek	1,24	2	2,5	przewietrzanie naturalne				
17	korytarz	9,65	2	19,3	2	39	50		N1
18	przewijalnia	3,06	3	9,2	2	18		30	W1
19	kotłownia	9,3	3	27,9	wentylacja grawitacyjna				
20	przedsionek	1,74	3	5,2	przewietrzanie naturalne				
21	pokój szczepień	13,31	3	39,9	2	80	80	80	N1W1
22	gabinet lekarski	12,3	3	36,9	2	74	70	70	N1W1
23	wózkarnia	6,55	3	19,7	wentylacja grawitacyjna				
24	wiatrołap	6,94	3	20,8	przewietrzanie naturalne				
25	repcja	14,95	3	44,9	2	90		90	W1
26	poczekalnia	77,44	3	232,3	2	465	470	140	N1W1