



SYMBOL	OPIS SYMBOLU
	Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur PERT/AL/PERT, łączonych przez zaciskanie, prowadzona pod stropem w otulinie z wełny mineralnej
	Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana z rur PERT/AL/PERT, łączonych przez zaciskanie, prowadzona pod stropem w otulinie z wełny mineralnej
	Grzejniki niezintegrowane instalacji centralnego ogrzewania - należy wyposażyć w zawory termostaticzne
	Zawór termostaticzny

- UWAGA:
- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy ustalić kolejność wykonywania poszczególnych instalacji, kierując się zasadą, że najpierw wykonywane są instalacje zaprojektowane najbliżej stropu konstrukcyjnego.
  - Przewody instalacji rurowych należy wykonać z rur PERT/AL/PERT, łączonych przez zaciskanie.
  - Przewody instalacji rurowych należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej w płaszczy z folii aluminiowej.
  - Przewody instalacji rurowych należy prowadzić jak najbliżej stropu, wzdłuż ścian z uwzględnieniem omińć z istniejącą instalacją oraz dostosować ją do istniejących zabudów.
  - Każde mieszkanie należy wyposażyć w kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny.
  - Od każdego kotła należy przewidzieć odpływ kondensatu. Należy odprowadzić go do najbliższego odpływu instalacji kanalizacji bytowej. Przed włączeniem odpływu skroplin do instalacji kanalizacji, należy zamontować neutralizatory.
  - Lokalizację kotłów należy dostosować do istniejących zabudów z zachowaniem odległości od przewodu spalinowego wg wytycznych producenta kotła

OBIKT	Budynek wielorodzinny		
INWESTOR	Miasto Ząbki		
ADRES BUDOWY	gmina Ząbki( 05-091) ZĄBKl, ul. Budkiewicza 17 ( działka nr.ew. 20/1 )		
TYTUŁ RYS.	Instalacje rurowe - Rzut piętra		
NR RYS. IS7	DATA 08.2024 r.	SKALA	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Tofel	MAZ/0438/PWOS/12	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ewelina Tofel	MAZ/0059/PBS/17	