

Zamawiający:

**Gmina Wilczyn
ul. Strzelińska 12D
62-550 Wilczyn**

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góry, gm. Wilczyn.

Zamawiający informuje, że w po terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Kierując się dobrem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i w celu wyjaśnienia niejasności, Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

„Biorąc pod uwagę aktualizację SWZ z dnia 26.04.2021 r., rozdz. VIII w zakresie Warunku udziału w postępowaniu pkt. 2. ppkt. 4, lit. 4.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

lub

b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

oraz udzielone wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.04.2021 r. odpowiedź na pytanie 1 i 3 wyklucza osobę kierownika budowy konstrukcyjno-budowlanego co jest nie zgodne z zapisami SWZ aktualizacja z dnia 26.04.2021 r.

Pytanie nr 1: Na podstawie jakiego przepisu Prawa Budowlanego Zamawiający sprecyzował wymóg posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w stosunku do osoby, której oferent zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy?

Odpowiedź: Warunek został sformułowany w odniesieniu do wytycznych decyzji pozwolenia na budowę.

Jednocześnie Zamawiający koryguje SWZ w ramach wymogu. Przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę doświadczenie zawodowe kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę doświadczenie zawodowe kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych? Jednocześnie zwracam uwagę, że dla rzetelnej oceny

potencjału oferenta powinien być postawiony wymóg zatrudnienia kierownika budowy na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź: Tak - zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę doświadczenie zawodowe kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Prosimy o jednoznaczne określenie jakim kryterium oceny ofert będzie się kierował zamawiający w zakresie „3) doświadczenie kierownika budowy – waga kryterium: 20%”.

Czy Kierownik Budowy winien posiadać zgodnie z odp. z dnia 26.04.2021 r. uprawnienia sanitarne czy zgodnie ze zmianą SWZ z dnia 26.04.2021 r. sanitarne lub konstrukcyjno-budowlane..”

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że w Rozdziale VIII Warunki udziału w postępowaniu SWZ, punkt 4.2. określa wymagania od Wykonawcy w następującym zakresie: „Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; lub
- b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; oraz
- c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;”

Podstawą przyznania punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy – waga 20%, będzie liczba prowadzonych przez Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - budów polegających na budowie/przebudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody.

Pytanie nr 2:

Czy do studni i zbiorników retencyjnych należy ułożyć nowe kable zasilające i sterownicze?

Odpowiedź: Nowe kable zasilające i sterownicze należy ułożyć do studni i do zbiorników retencyjnych.

Pytanie nr 3:

System wizualizacji SCADA istniejący czy nowy?? (niezgodność w dokumentacji). Jeśli istniejący to jaka firma obsługuje ten system (czy jest gwarancja i czy Inwestor posiada wersję edytowalną).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada istniejącego systemu wizualizacji. Należy zaprojektować nowy system w uzgodnieniu w użytkownikiem Stacji Uzdatniania Wody, tj. ZUW Sp. z o.o. w Koninie.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

- a) termin składania ofert określony w rozdziale XVIII, punkt 1 przedłużono do dnia 12.05.2021 r., godz. 9:42,
- b) Termin związania ofertą określony w rozdziale XVII, punkt 1, ulega wydłużeniu do dnia 11.06.2021 r.
- c) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 12.05.2021 r.

Wójt Gminy Wilczyn

/-/ mgr Grzegorz Skowroński

Otrzymują:

1. Wykonawcy,
2. Strona internetowa postępowania,
3. IGO a/a.