

dot. wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
„PRZEBUDOWA ULICY ODRODZENIA I RÓŻEWICZA W PASIE DRÓG GMINNYCH W KROBI”

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**PRZEBUDOWA ULICY ODRODZENIA I RÓŻEWICZA W PASIE DRÓG GMINNYCH W KROBI**”.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o informację jaką średnicę separatora Zamawiający przewiduje?

Na rysunku nr 6B i 8B projektu budowlanego oraz w przedmiarze jest podana średnica DN 2000 natomiast na profilu rys nr 7B jest średnica DN 1200.

Odpowiedź:

Zgodnie z pozycją 18 Przedmiaru_Odrodzenia_KD oraz KO_Odrodzenia_KD, należy zastosować separator lamelowy z osadnikiem bet. **Dn2000**, $Q_{nom.}=10$ l/s, $Q_{max} = 100$ l/s, włącz klasy D400.

Sprawę prowadzi: **Aldona Żołędziowska** e-mail: zp@krobia.pl