


LEGENDA

- kocioł HERZ 500kW
- kocioł BAVARIA 250kW
- palnik olejowy WEISHAUPT WL30Z-C
- zbiornik BAVARIA PS-R 2500dm3
- układ stat. ciż. REFLEX VARIOMAT1
- zbiornik REFLEX VG800
- zawór DANFOSS HEF3 DN80
- zawór DANFOSS HEF3 DN50
- zawór DANFOSS HRE3 DN25
- pompa UPS 65-60/4F 400V
- pompa UPS 50-60/4F 400V
- pompa UPS 40-120F 400V
- pompa UPS 25-60B(seria100) 230V
- pompa UPS 25-80(seria100) 230V
- ciepłomierz DANFOSS DN25
- ciepłomierz DANFOSS DN40
- ciepłomierz DANFOSS DN50
- podgrzewacz HOVAL ESSR1000
- naczynie REFLEX Refix DE100
- filtrrodmulnik TerFOM-lux DN80
- wymiennik JAD-X9.88
- zbiornik oleju SCHUTZ 1000l

- zasobnik cwu o poj. 1000l z węzownicą solarną
- istniejąca pompa Star-ST25/6 do wymiany (3 SZT.)
- istniejące naczynie przepływowe REFLEX S 250 do wymiany

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA O DODATKOWE ZASOBNIKI,  
PRZEBUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ DRĄŻ CIEPŁEJ I ZIMNEJ  
WODY ZASILAJĄCEJ ISTNIEJĄCE ZASOBNIKI CWU

UWAGA:  
WSZYSTKIE ZASOBNIKI PODŁĄCZYĆ W UKŁADZIE TICHELMANNA  
W CELU ZRÓWNOWAŻENIA PRZEPŁYWÓW



Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompli"  
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (067) 214-80-01

Investor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSiW 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1	Branża: Sanit.
Nazwa obiektu	KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU GŁÓWNYM	Nr rysunku: 19
Adres	Złocieniec ul. Kańsko 1 działka nr 2, obręb 19	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	RZUT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI - ROZBUDOWA	
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Świerczyńska upr. do proj. w spec. instalacji sanitarnych bez ograniczeń	Nr uprawnień WK/P/0289/P/OOS/07
Sprawił:	mgr inż. Jacek Grzesiak upr. do proj. w spec. instalacji sanitarnych bez ograniczeń	01.2023
Kierownik pracowni	mgr inż. Tomasz Zasada	01.2023