



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w BĘDZINIE z/s w ROGOŹNIKU

Rogoźnik, 23.02.2016 r.

W.DiM.7040.P. 10.2016

ALL-PRO Consulting spółka z o.o.  
ul. Komorowicka 35  
43-300 Bielsko Biala

**Dot.: Inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary – Zadanie nr 4". Pismo z dnia 10.02.2016 r. (data wpływu) nr 19/10-P-W-15.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie informuje, że wyraża zgodę na wejście w teren celem wykonania prac projektowych – ul. Wiejska w Psarach działka D-861/3; ul. Wiejska w Sarnowie działka D-861/2; ul. Główna w Sarnowie działka D-909/1 i wstępnie uzgadnia trasy wodociągów w pasie drogowym dróg powiatowych j.w. z następującymi warunkami technicznymi:

1. Projektant załączy wykaz wszystkich punktów osnowy geodezyjnej III klasy występujących w pasie drogowym i wskaże sposób ich odtworzenia w przypadku ich czasowej likwidacji.
2. Zasady odcinające należy umieścić poza jezdnią, przy ogrodzeniu.
3. Sugerujemy wykonanie zabudowy odcinków wodociągu w jezdni metodą rozkopu w odległości 0,8-1,0 m od jej krawędzi (krawężnika) z uwagi na dużą ilość przyłączy do posesji oraz zły stan techniczny pasa przykrawężnikowego, natomiast odcinek w poboczu gruntowym można wykonać metodą przewiertu.
4. Konstrukcję jezdni po śladzie wykopu z obcięciem obrysu dla warstw bitumicznych 25 cm po krawędziach wykopu należy odtworzyć:
  - 10 cm warstwa odcinająca z piasku
  - 25 cm warstwa tłucznia frakcji 0-63 (należy określić szczegółowe parametry dla kruszywa celem zapewnienia jakości)
  - 10 cm czarna podbudowa z asfaltobetonu
  - 6 cm warstwa wiążąca z asfaltobetonu
  - 5 cm warstwa ścieralna asfaltobetonu
  - warstwę ścieralną po wyprofilowaniu frezarką należy odtworzyć od krawędzi jezdni (krawężnika) do 0,5 m poza obrys wykopu.
  - należy wyraźnie zaznaczyć w przedmiarach robót wykonanie badań zagęszczenia i nośności podbudowy co 50,0 m po śladzie wykopu.
5. Pozostałe elementy pasa drogowego (chodniki, pobocze gruntowe, rowy i.t.d.) należy odtworzyć wg warunków ustawowych.
6. Obowiązuje projekt zmiany tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, (opinia PZD w Będzinie, opinia KPP w Będzinie, zatwierdzenie przez Starostę Powiatu).
7. Inwestor zwróci się o decyzję na lokalizację w pasie drogowym wskazując przebieg trasy wraz z załącznikami na mapie do celów projektowych (wniosek w załączeniu).

42-582 Rogoźnik  
ul. Węgroda 59

Tel. (032) 287 75 19  
(032) 287 78 72  
fax (032) 287 78 85

NIP 625-205-11-29  
REGON 276287370

Nr konta:  
Bank Spółdzielczy  
w Będzinie 71 8438  
0001 0020 0639  
2000 0020

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w BĘDZINIE z/s w ROGOŹNIKU  
INSPEKTOR ZASTĘPCY  
ROBÓT DROGOWYCH

Kopia: a/a  
mgr inż. Grzegorz Czajka

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w BĘDZINIE  
DYREKTOR  
mgr inż. Tomasz Kotula

Lp. 70/2016/10-P-W-15  
Wpłynęło dnia 04.03.2016  
Odebrał ...