



Poznań, 14 czerwca 2022 r.

INTERNET

poprzez: platformazakupowa.pl

Dotyczy: postępowania na „Remont sali jadalnej w budynku nr 7 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu”

Nr sprawy 26/z/2022

Szanowni Państwo

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie

W specyfikacji jest następujące określenie parametrów płytek: „płytki posadzkowe - gresowe, nieszkliwione, format 30x30 cm, nasiąkliwość wodna <3 %, , klasa ścieralności V, antypoślizgowe kl. A.” W przypadku gresów nieszkliwionych nie określa się klasy ścieralności tylko ścieralność wgłębną.

Współczynnik antypoślizgowości oznacza się literą R. Przedział R9 - R13 Proszę o określenie jakie R ma mieć gres. Który mamy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje:

- współczynnik antypoślizgowości płytek posadzkowych to gres minimum R10.

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego (poprzez: platformazakupowa.pl).

Z poważaniem

KOMENDANT

(-) wz. mjr Łukasz STANKIEWICZ