



- minimalny strumień świetlny oprawy: 5000 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 130 lm/W,
- moc oprawy: 38.0 W,
- słupy okrągłe stylizowane,
stalowe ocynkowane o wysokości 7,0m
- długość wysięgnika stylizowanego: 1.15 m

— . — YAKXS 4x25 mm2
+Fe Zn 25x4mm

Uwagi:
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania
- Układ sieci zasilającej: TN-C,
- Układ sieci odbiorczej w słupach: TN-S,
- Oznaczenia:
liczba w liczniku: długość kabla między latarniami
liczba w mianowniku: długość kabla połączeniowego
- Pozostałe uwagi w tekście opisu technicznego do projektu.

Projekt: Przebudowa ul. Topolowej w Łebie				
Tytuł opracowania: Schemat ideowy linii oświetleniowej				
Data opracowania: 08/2020		Rys. nr: 4_1.OSW_TOPOLOWA		Skala:
Branda	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	Opracował	M. Piotrowski	_____	
	Projektował	M. PROCIŃSKI	3879/GD/89	
	Sprawdził	J. PROCIŃSKI	POM0159/PDCE/07	