

PRO – EKO PROJEKT Sp. z o. o.
ul. Traugutta 2/2
62-510 Konin

W odpowiedzi na pismo firmy PRO-EKO PROJEKT Sp. z o. o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin z dnia 03.08.2022r. w sprawie uzgodnienia warunków technicznych przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod Strugą Chrząblicką w miejscowości Brudzew gmina Brudzew, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole informuje, że:

1. Projektowana inwestycja koliduje ze Strugą Chrząblicką w km 02+655 na działce nr 157 obręb Brudzew gmina Brudzew.
2. Struga Chrząblicka wg JCWP stanowi śródlądową wodę powierzchniową, w stosunku do której RZGW jako jednostka organizacyjna Wód Polskich, wykonuje prawa właścicielskie art.240 ust.3 pkt.9,11.
3. Planowaną inwestycję opiniujemy pozytywnie pod warunkami:
 - Wykonania przejścia metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej na głębokości min 1,50 m pod dnem cieku (na całej szerokości dna), licząc od dna rzędnej przepustu lub stabilnego dna cieku do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - Prowadzenie prac w sposób niepowodujący przedostawania się zanieczyszczeń do wód,
 - wykonania niezwłocznej naprawy skarp lub dna cieku – w przypadku ich uszkodzenia oraz pozostawienia cieku w stanie uporządkowanym na koszt Inwestora.
 - Miejsce skrzyżowania linii z ciekim należy oznaczyć trwałym znakiem powierzchniowym – np. słupki betonowe
4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót prowadzonych w granicach cieku należy zawiadomić Nadzór Wodny Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
5. Sporządzić inwentaryzację powykonawczą i przekazać 1 egz. do Nadzoru Wodnego Turek.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
2. Organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 397 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo wodne jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ul. Prusa 3, 62-600 Koło.
3. Ponadto zgodnie z art. 261 ustawy Prawo wodne użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, wymaga zawarcia umowy z właścicielem tych wód, tj. Dyrektorem PGW WP RZGW w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań. Warunkiem oddania przedmiotowego gruntu w użytkowanie jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

Z-CA DYREKTORA

Piotr Skórka

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a