



UWAGI:

1. Wszystkie kanały wentylacyjne przechodzące przez strefy oddzielenia pożarowego lub przez ściany pomieszczeń wydzielonych należy zabezpieczyć klapami ppoż. o odporności ogniowej min. odporności przegrody.
2. Wentylatory należy łączyć do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych.
3. Kanały wentylacyjne zabezpieczyć cieplnie i przeciwwilgociowo.
4. Zastosować wentylatory łazienkowe włączane światłem, które będą wspomagały wentylację grawitacyjną.

Oznaczenia:

----- kanały wywiewne  
100 m³/h ilość powietrza w m³/h



"P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki,  
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82 lok. 519,  
tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, www.pmpprojekt.com

Inwestor:	Gmina Wschowa ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa				
Nazwa i adres obiektu bud.	Budynek remizy strażackiej Wygnańczyce 35, 67 - 400 Wschowa, działka nr ewidencyjny nr 102/1, obręb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnańczyce				
Temat zadania projektowego:	PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowy budynku remizy strażackiej Wygnańczyce 35, 67 - 400 Wschowa, działka nr ewidencyjny 102/1, obręb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnańczyce				
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII - INNE BUDOWLE - BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ					
Przedmiot rysunku:	PRZYZIEMIE - INSTALACJA WENT. WSPOMAGANEJ		Branża:	Skala: 1: 100	Rys. nr <b>S03</b>
Projektanci:	mgr inż. Marcin Kubicki	LOD/3305/PWBS/17	sanitarna		
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Kubik	LOD/0436/POOS/05	sanitarna		Data: 09. 2021