

Warszawa dn. 20 października 2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Działając w imieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który występuje, jako zamawiający w postępowaniu podprogowym o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł bez podatku od towarów i usług. pn.: **Dostawa 12 szaf typu RACK 19" 42U 800x1000 producenta SIGNAL na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (ID832288)** sprawa WSA-ZP-PP-45-2023 – niniejszym udzielam wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia oczekują Państwo dostawy: Cyfrowy termostat LCD do wentylatorów TR-FAN RACK SYSTEMS jednocześnie nie wymagając dostawy samych wentylatorów. Cyfrowy termostat LCD do wentylatorów to urządzenie, które steruje pracą wentylatorów. Czy można zaoferować wentylatory dedykowane do szaf z wbudowanym termostatem?

Odpowiedź

Każda z proponowanych szaf, musi posiadać zestaw wentylacyjny składający się z min. 4 wentylatorów, które można kontrolować za pomocą cyfrowych termostatów.

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Magdalena Jańczuk

WSA w Warszawie