

WZP.26.1.15.2023

Kielce, dnia 11.07.2023 r.

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Przebudowę nawierzchni ul. Massalskiego w Kielcach na odcinku od km. 0+000 do km. 0+753
Postępowanie nr: WZP.26.1.15.2023**

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, w związku z wpłynięciem zapytań, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu destruktu pochodzącego z frezowania.

Odpowiedź:

Destrukt z frezowania stanowi własność Wykonawcy, który winien go wykorzystać lub zutylizować zgodnie z wymogami przepisów o odpadach i ochronie środowiska. W związku z powyższym zmienia się treść opisu poz. 4 Kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 2a i przedmiaru robót.

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2a – Kosztorys ofertowy wraz z aktualnym przedmiarem robót.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie poprawnej grubości wyrównania z poz. 23. Czy ma być to 4 cm wynikające z podanej ilości mieszanki ma m² (100 kg/m²) czy podane 3 cm.

Odpowiedź:

Poprawna grubość wyrównania z poz. 23 Kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 2a wynosi 4 cm (100 kg/m²).

Zamawiający załącza zmodyfikowany w tym zakresie Załącznik nr 2a – Kosztorys ofertowy oraz przedmiar.

Pytanie 3:

Prosimy o dopuszczenie materiałów brukarskich o standardowej nasiąkliwości od 6%, która jest zgodna z normą PN-EN 1338. W związku z wycofaniem się wielu producentów z produkcji materiałów o nasiąkliwości do 5%, materiał ten jest bardzo ciężko dostępny co znacznie wydłużyłoby czas trwania kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów brukarskich o nasiąkliwości do 6%.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie średnicy studni na jakich należy wykonać regulacje z wymianą płyt pokrywowych z poz. 49.

Odpowiedź:

Studnie, o których mowa w poz. 49, na których należy wykonać regulacje, mają średnicę 1200 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Staszewski