



- zimna woda PE-RT/PE-RT
  - ciepła woda PE-RT/PE-RT
  - cyrkulacja PE-RT/PE-RT
  - chłodzenie awaryjne INOX
  - instalacja hydrantowa st. oc. TWT2
  - kanalizacja podposadzkowa
  - kanalizacja
  - odpowietrzenie kanalizacji
  - pion wody ziemnej
  - pion wody ciepłej
  - pion cyrkulacji
  - pion hydrantowy
  - pion kanalizacji
- 
- zw40x4 średnica zimnej wody
  - cw40x4 średnica ciepłej wody
  - cyr16x2 średnica cyrkulacji
  - PVC50 średnica kanalizacji
  - pion kanalizacji / średnica
  - pion wodny - średnica
- 
- rurociągi wodne prowadzone pod stropem
  - rurociągi kan. PVC160 prowadzić ze spadkiem min. 1,5%
  - rurociągi kan. odpowietrz. prowadzić ze spadkiem min. 0,2%
  - do każdego przyboru stosować zawory kątowe odciążające
  - wszystkie pionowe kanalizacyjne zakończyć wylukiem dach.
  - wszystkie podejścia wodne pod zi. do węzła śr. 20x2
  - wszystkie podejścia wodne pod natrysk śr. 20x2
  - wszystkie podejścia wodne pod masażer śr. 20x2,5
  - podejścia wodne pod pozostałe przybory śr. 16x2
  - kompensacje i punkty stałe wykonywać wg wytycznych prod.rur
  - rurociągi przechodzące przez przegrody pożarowe prowadzić w przedziałach pożarowych wykonanych w odpowiedniej klasie
  - kanalizację nawiazac do istniejącego przykanału po wyk. odkrywek

**UWAGA!**  
 Podejścia wody wymagają przebudowy na odcinku ok.30m do pomieszczeń z przyłączami wody zw na DN80, cw na dn65, cyr na dn40

<b>CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI</b>	
tel/fax. /22/ 885 60 72 02-929 Warszawa ul. Jędrzejowska 4 e-mail pracownia@cs-architekci.pl	
<b>Temat:</b>	Przebudowa Budynku Głównego Szpitala w zakresie pomieszczeń na potrzeby zespołu Diagnostyki Obrazowej wraz z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu w Budynku Głównym Szpitala Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "Stoczer" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński
<b>Investor:</b>	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stoczer" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna
<b>Główny Projektant:</b>	mgr inż. arch. Andrzej Detka upr. bud. MAZ/0508/PODS/05 zgodnie z badaniem w dziedzinie sanitarniej do projektowania bez ograniczeń
<b>Zespół projektowy:</b>	
<b>Sprawdzający:</b>	mgr inż. arch. Grzegorz Wieteska upr. bud. Wa-219/02 zgodnie z badaniem w dziedzinie sanitarniej do projektowania bez ograniczeń 04.01.2021
<b>Brand:</b>	sanitarna
<b>Nazwa rys.:</b>	<b>INSTALACJA WODKAN I HYDRANTOWA. RZUT PIWNICY.</b>
<b>Data:</b>	Faza: <b>PW.S.07</b>
<b>04.01.2021</b>	PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:50

Powierzchnia przeznaczona do remontu

ZAKRES OPRACOWANIA