

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na budowę północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Dotyczy SST D-05.03.13a - Do zaprojektowania mieszanki SMA8 KR3-4 przyjęto asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591. W przypadku zastosowania asfaltu 50/70 do mieszanki SMA8 (o drobnym uziarnieniu) uzyskanie parametru odporności na deformacje trwałe są bardzo trudne do osiągnięcia. Zwracamy jednocześnie uwagę na warunki atmosferyczne występujące w okresie letnim (czerwiec-sierpień) kiedy temperatury powietrza często przekraczają powyżej 30 stC, a nawierzchnia rozgrzewa się do ponad 50 st. C. Temperatura mienienia dla asfaltu 50/70 zawiera się w zakresie 46-54 st C. W takim przypadku mieszanka SMA8 50/70 będzie tracić odporność na deformacje trwałe. Wykonawca nie może odpowiadać za powstałe w okresie gwarancji deformacje trwałe w postaci kolein z uwagi na wskazany asfalt 50/70. Prosimy o analizę opisanego problemu i jednocześnie zmianę rodzaju asfaltu na asfalt modyfikowany pmb 45/80-55 lub pmb 45/80-65, który charakteryzuje się wyższą temperaturę mięknięcia i zapewnia uzyskanie lepszej odporności na deformacje trwałe.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie mieszanki AC 22 P na asfalcie 35/50?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem.

3. Czy Zamawiający dopuści wykonanie mieszanki AC 16 W na asfalcie 35/50?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem.

4. Zwracam się z prośbą udostępnienia kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.

Odp. Zamawiający nie udostępnia kosztorysów w wersji edytowalnej.

5. Zwracam się z prośbą zweryfikowania i podania informacji odnośnie wysokości słupów oświetleniowych – w obecnym projekcie słupy mają 8m wysokości, a w poprzedniej inwestycji dotyczącej obwodnicy Tarnowa Podgórnego słupy te miały wysokość 12m. Jaką wysokość przyjmą do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć słupy zgodnie z projektem.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień:

Termin składania ofert – 14 sierpnia 2024 roku godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 14 sierpnia 2024 roku godz. 10:05

Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:

Jest – do dnia 5 września 2024r.

Winno być – do dnia 12 września 2024r.

Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.